

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025	00:00	37,9				1	
	01:00	35,9				1	
	02:00	39,2				1	
	03:00	36,1				1	
	04:00	36,0				1	
	05:00	35,8				1	
	06:00	36,1				1	
	07:00	29,3				1	
	08:00	30,3				1	
	09:00	26,0				1	
	10:00	26,2				1	
	11:00	27,7				1	
	12:00	27,5				1	
	13:00	26,5				1	
	14:00	31,5				1	
	15:00	25,6				1	
	16:00	24,6				1	
	17:00	34,6				1	
	18:00	37,5				1	
	19:00	39,8				1	
	20:00	44,3				1	
	21:00	46,4				1	
	22:00	43,4				1	
	23:00	41,3				1	

Τα διαστήματα 16:17 - 16:19 και 16:30 - 16:33 σημειώθηκε γενική διακοπή λέ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025	00:00	35,2				1	
	01:00	33,6				1	
	02:00	34,8				1	
	03:00	31,3				1	
	04:00	31,5				1	
	05:00	30,4				1	
	06:00	31,3				1	
	07:00	30,7				1	
	08:00	26,1				1	
	09:00	22,5				1	
	10:00	17,7				1	
	11:00	16,4				1	
	12:00	16,4				1	
	13:00	28,0				1	
	14:00	34,5				1	
	15:00	51,0				1	
	16:00	45,3				1	
	17:00	51,0	1			1	
	18:00	46,7	1			1	
	19:00	57,7	1			1	
	20:00	65,5	1			1	
	21:00	62,4	1			1	
	22:00	56,3	1			1	
	23:00	57,5	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025	00:00	40,9	1			1	
	01:00	32,1				1	
	02:00	35,7				1	
	03:00	32,9				1	
	04:00	32,1				1	
	05:00	31,6				1	
	06:00	33,4				1	
	07:00	28,6				1	
	08:00	29,0				1	
	09:00	23,9				1	
	10:00	28,2				1	
	11:00	33,7				1	
	12:00	28,9				1	
	13:00	31,0				1	
	14:00	25,5				1	
	15:00	24,9				1	
	16:00	29,1				1	
	17:00	27,3				1	
	18:00	29,0				1	
	19:00	37,8				1	
	20:00	36,3				1	
	21:00	36,1				1	
	22:00	33,1				1	
	23:00	32,1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025	00:00	33,9				1	
	01:00	31,7				1	
	02:00	35,1				1	
	03:00	31,5				1	
	04:00	31,4				1	
	05:00	30,9				1	
	06:00	31,0				1	
	07:00	26,0				1	
	08:00	25,3				1	
	09:00	31,3				1	
	10:00	25,7				1	
	11:00	25,6				1	
	12:00	29,3				1	
	13:00	26,2				1	
	14:00	27,3				1	
	15:00	25,7				1	
	16:00	24,4				1	
	17:00	27,7				1	
	18:00	24,5				1	
	19:00	39,9				1	
	20:00	35,8				1	
	21:00	37,9				1	
	22:00	36,4				1	
	23:00	36,5				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025	00:00	37,1				1	
	01:00	36,5				1	
	02:00	39,0				1	
	03:00	34,2				1	
	04:00	32,1				1	
	05:00	31,3				1	
	06:00	34,1				1	
	07:00	29,5				1	
	08:00	24,2				1	
	09:00	28,1				1	
	10:00	31,2				1	
	11:00	30,4				1	
	12:00	28,3				1	
	13:00	24,6				1	
	14:00	25,4				1	
	15:00	24,4				1	
	16:00	24,7				1	
	17:00	27,7				1	
	18:00	29,2				1	
	19:00	35,2				1	
	20:00	37,3				1	
	21:00	36,1				1	
	22:00	34,6				1	
	23:00	34,3				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025	00:00	35,4				1	
	01:00	34,7				1	
	02:00	34,6				1	
	03:00	31,3				1	
	04:00	31,2				1	
	05:00	30,7				1	
	06:00	31,2				1	
	07:00	27,1				1	
	08:00	26,4				1	
	09:00	30,3				1	
	10:00	36,6				1	
	11:00	28,0				1	
	12:00	37,0				1	
	13:00	44,6				1	
	14:00	46,3				1	
	15:00	44,2				1	
	16:00	44,5				1	
	17:00	44,6				1	
	18:00	48,9				1	
	19:00	56,4				1	
	20:00	61,5	1			1	
	21:00	59,5	1			1	
	22:00	60,2	1			1	
	23:00	56,5	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης