

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	55,0				1	
	01:00	52,3				1	
	02:00	41,0				1	
	03:00	51,1				1	
	04:00	49,9				1	
	05:00	52,0				1	
	06:00	53,2				1	
	07:00	55,0				1	
	08:00	53,8				1	
	09:00	48,1				1	
	10:00	46,2				1	
	11:00	49,6				1	
	12:00	52,5				1	
	13:00	45,9				1	
	14:00	26,5				1	
	15:00	27,8				1	
	16:00	33,8				1	
	17:00	26,7				1	
	18:00	27,5				1	
	19:00	34,6				1	
	20:00	35,2				1	
	21:00	35,1				1	
	22:00	33,9				1	
	23:00	32,3				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	12,6					
	01:00	16,9					
	02:00	22,2	1				
	03:00	19,5	1				
	04:00	19,4	1				
	05:00	22,6	1				
	06:00	20,3	1				
	07:00	18,4	1				
	08:00	19,0	1				
	09:00	24,8	1				
	10:00	24,0					
	11:00	16,3					
	12:00	23,1					
	13:00	20,2					
	14:00	15,8					
	15:00	27,9					
	16:00	25,7					
	17:00	26,7					
	18:00	26,1					
	19:00	33,4					
	20:00	38,8					
	21:00	35,2					
	22:00	34,2					
	23:00	34,4					

Γενική διακοπή στο ΗΣ στις 00:10 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Εργασίες στο δίκτι

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025	00:00	39,9				1	
	01:00	33,7				1	
	02:00	37,8				1	
	03:00	33,3				1	
	04:00	34,2				1	
	05:00	35,9				1	
	06:00	32,8				1	
	07:00	28,9				1	
	08:00	26,6				1	
	09:00	28,0				1	
	10:00	25,1				1	
	11:00	24,9				1	
	12:00	27,7				1	
	13:00	25,0				1	
	14:00	25,1				1	
	15:00	25,3				1	
	16:00	35,4				1	
	17:00	47,9	1			1	
	18:00	49,3	1				
	19:00	60,4	1			1	
	20:00	54,8				1	
	21:00	56,0	1			1	
	22:00	56,5	1			1	
	23:00	57,6	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025	00:00	54,9				1	
	01:00	50,7				1	
	02:00	41,8				1	
	03:00	50,8				1	
	04:00	51,0				1	
	05:00	50,6				1	
	06:00	54,8				1	
	07:00	51,1				1	
	08:00	43,7				1	
	09:00	46,0				1	
	10:00	44,0				1	
	11:00	55,2				1	
	12:00	45,7				1	
	13:00	46,8				1	
	14:00	46,5				1	
	15:00	47,8				1	
	16:00	54,3				1	
	17:00	46,8				1	
	18:00	46,4				1	
	19:00	61,8	1			1	
	20:00	69,7	1			1	
	21:00	61,5	1			1	
	22:00	60,8	1			1	
	23:00	56,7	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025	00:00	61,1	1			1	
	01:00	54,8	1			1	
	02:00	39,0				1	
	03:00	51,4				1	
	04:00	50,7				1	
	05:00	52,7				1	
	06:00	56,1	1			1	
	07:00	46,0				1	
	08:00	44,7				1	
	09:00	46,1				1	
	10:00	51,8				1	
	11:00	47,2				1	
	12:00	44,6	1			1	
	13:00	50,5	1			1	
	14:00	51,1	1			1	
	15:00	48,1				1	
	16:00	46,6				1	
	17:00	47,6				1	
	18:00	44,1				1	
	19:00	60,7	1			1	
	20:00	57,1	1			1	
	21:00	42,3				1	
	22:00	34,4				1	
	23:00	33,6				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025	00:00	32,5				1	
	01:00	31,6				1	
	02:00	36,9				1	
	03:00	30,7				1	
	04:00	31,0				1	
	05:00	31,1				1	
	06:00	31,3				1	
	07:00	28,0				1	
	08:00	23,8				1	
	09:00	24,3				1	
	10:00	24,9				1	
	11:00	25,6				1	
	12:00	27,6				1	
	13:00	27,2				1	
	14:00	26,7				1	
	15:00	27,9				1	
	16:00	25,3				1	
	17:00	28,2				1	
	18:00	28,1				1	
	19:00	42,3				1	
	20:00	37,2				1	
	21:00	37,1				1	
	22:00	35,4				1	
	23:00	35,0				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90	180
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025	00:00	32,5				1	
	01:00	30,5				1	
	02:00	34,8				1	
	03:00	32,0				1	
	04:00	29,9				1	
	05:00	30,7				1	
	06:00	30,6				1	
	07:00	27,5				1	
	08:00	24,6				1	
	09:00	27,9				1	
	10:00	27,1				1	
	11:00	28,9				1	
	12:00	26,0				1	
	13:00	23,5				1	
	14:00	29,6				1	
	15:00	23,8				1	
	16:00	27,3				1	
	17:00	23,4				1	
	18:00	25,3				1	
	19:00	34,8				1	
	20:00	33,7				1	
	21:00	36,1				1	
	22:00	34,6				1	
	23:00	37,2				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης