

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	58		1		
	01:00	55		1		
	02:00	47		1		
	03:00	57		1		
	04:00	64		1		
	05:00	56		1		
	06:00	57		1		
	07:00	50		1		
	08:00	53		1		
	09:00	53		1		
	10:00	51		1		
	11:00	53		1		
	12:00	54		1		
	13:00	53		1		
	14:00	52		1		
	15:00	47		1		
	16:00	47		1		
	17:00	63		1		
	18:00	55		1		
	19:00	65		1		
	20:00	64		1		
	21:00	63		1		
	22:00	69		1		
	23:00	68		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	64		1		
	01:00	61		1		
	02:00	51		1		
	03:00	61		1		
	04:00	59		1		
	05:00	59		1		
	06:00	57		1		
	07:00	50		1		
	08:00	51		1		
	09:00	59		1		
	10:00	56		1		
	11:00	56		1		
	12:00	57		1		
	13:00	54		1		
	14:00	51		1		
	15:00	50		1		
	16:00	51		1		
	17:00	48		1		
	18:00	49		1		
	19:00	56		1		
	20:00	68		1		
	21:00	59		1		
	22:00	58		1		
	23:00	58		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	55		1		
	01:00	54		1		
	02:00	43		1		
	03:00	53		1		
	04:00	53		1		
	05:00	52		1		
	06:00	53		1		
	07:00	47		1		
	08:00	46		1		
	09:00	50		1		1
	10:00	50		1		1
	11:00	55		1		1
	12:00	50		1		
	13:00	56		1		
	14:00	47		1		
	15:00	46		1		
	16:00	51		1		
	17:00	48		1		
	18:00	50		1		
	19:00	53		1		
	20:00	61		1		
	21:00	60		1		
	22:00	63		1		
	23:00	57		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	55		1		
	01:00	54		1		
	02:00	43		1		
	03:00	53		1		
	04:00	55		1		
	05:00	56		1		
	06:00	56		1		
	07:00	50		1		
	08:00	48		1		
	09:00	50		1		
	10:00	60		1		
	11:00	61		1		
	12:00	52		1		
	13:00	57		1		
	14:00	54		1		
	15:00	50		1		
	16:00	56		1		
	17:00	59		1		
	18:00	54		1		
	19:00	61		1		
	20:00	63		1		
	21:00	71		1		
	22:00	60		1		
	23:00	60		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	57		1		
	01:00	62		1		
	02:00	46		1		
	03:00	55		1		
	04:00	55		1		
	05:00	55		1		
	06:00	60		1		
	07:00	52		1		
	08:00	54			1	
	09:00	50			1	
	10:00	52			1	
	11:00	56			1	
	12:00	52			1	
	13:00	50			1	
	14:00	33			1	
	15:00	28			1	
	16:00	35			1	
	17:00	30			1	
	18:00	32			1	
	19:00	37			1	
	20:00	40			1	
	21:00	42			1	
	22:00	39			1	
	23:00	40			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	37			1	
	01:00	35			1	
	02:00	39			1	
	03:00	34			1	
	04:00	36			1	
	05:00	35			1	
	06:00	38			1	
	07:00	32			1	
	08:00	31			1	
	09:00	35			1	
	10:00	40			1	
	11:00	35			1	
	12:00	33			1	
	13:00	35			1	
	14:00	32			1	
	15:00	30			1	
	16:00	29			1	
	17:00	37			1	
	18:00	31			1	
	19:00	37			1	
	20:00	42			1	
	21:00	40			1	
	22:00	40			1	
	23:00	39			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	37			1	
	01:00	36			1	
	02:00	38			1	
	03:00	35			1	
	04:00	36			1	
	05:00	35			1	
	06:00	43			1	
	07:00	30			1	
	08:00	31			1	
	09:00	32			1	
	10:00	28			1	
	11:00	33			1	
	12:00	33			1	
	13:00	30			1	
	14:00	29			1	
	15:00	29			1	
	16:00	31			1	
	17:00	29			1	
	18:00	29			1	
	19:00	43			1	
	20:00	42			1	
	21:00	43			1	
	22:00	40			1	
	23:00	39			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης