

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 1 Οκτώβριος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
1/10/25 0:00	101,52	71,40	30,12	0,00	0	0	1		1			0	1							0	1		1	1	31,89	30,45		
1/10/25 1:00	95,58	68,03	27,56	0,00	0	0	1		1			0	1							0	1			1	33,44	28,65		
1/10/25 2:00	92,72	65,26	27,46	0,00	0	0	1		1			0	1							0	1			1	31,97	27,77		
1/10/25 3:00	90,70	64,01	26,69	0,00	0	0	1		1			0	1							0	1			1	30,82	27,15		
1/10/25 4:00	90,33	64,26	26,07	0,00	0	0	1		1			0	1							0	1			1	31,75	27,05		
1/10/25 5:00	94,69	68,29	26,40	0,00	0	0	1		1			0	1							0	1			1	35,48	28,32		
1/10/25 6:00	104,45	84,18	20,28	0,00	0	0	1		1			0	1					1		0	1			1	34,68	31,27		
1/10/25 7:00	118,51	96,32	20,53	1,66	0	0	1		1			0	1	0				1		0	1		1	1	35,45	35,55		
1/10/25 8:00	133,39	106,34	17,68	9,37	0	0	1		1			0	1	1				1		0	1		1	1	39,88	39,91		
1/10/25 9:00	143,82	110,32	17,85	15,65	0	0	1		1			0	1	1				1	1	0			1	1	43,09	43,09		
1/10/25 10:00	146,90	109,05	17,81	20,05	0	0	1		1			0	1	1				1	1	0			1	1	44,06	44,04		
1/10/25 11:00	147,98	108,45	16,63	22,90	0	0	1		1			0	1	1				1	1	0			1	1	44,30	44,30		
1/10/25 12:00	149,34	109,39	15,56	24,39	0	0	1		1			0	1	1				1	1	0			1	1	45,44	44,77		
1/10/25 13:00	150,93	109,79	16,72	24,42	0	0	1		1				1	1				1	1	0			1	1	45,22	45,22		
1/10/25 14:00	149,15	102,98	22,85	23,32	0	0	1		1				1	1				1	1	0			1	1	46,05	44,72		
1/10/25 15:00	144,41	95,01	28,83	20,57	0	0	1		1				1	1				1	1	0			1	1	46,64	43,27		
1/10/25 16:00	143,00	94,42	32,40	16,17	0	0	1		1				1	1				1	1	0			1	1	48,29	42,84		
1/10/25 17:00	144,37	101,32	33,58	9,47	0	0	1		1				1	1				1	1	1			1	1	48,50	43,29		
1/10/25 18:00	145,81	111,60	32,88	1,34	0	0	1		1				1	1				1	1	1			1	1	48,15	43,70		
1/10/25 19:00	150,75	119,27	31,48	0,00	0	0	1	1	1				1	1				1	1	1				1	48,55	45,20		
1/10/25 20:00	146,90	115,52	31,38	0,00	0	0	1	1	1				1	1				1	1	1				1	48,55	44,08		
1/10/25 21:00	136,08	106,51	29,57	0,00	0	0	1	1	1				1	1				1	1	0	1			1	47,33	40,75		
1/10/25 22:00	121,91	99,67	22,24	0,00	0	0	1	1	1				1					1	1	0	1			1	40,18	36,53		
1/10/25 23:00	109,67	91,24	18,43	0,00	0	0	1		1				1					1	1	0	1			1	36,68	32,90		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις