

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 2 Οκτώβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
2/10/25 0:00	100,24	81,56	18,68	0,00	0	0	1		1				1					1	1	0	1	0		1	35,13	30,05	
2/10/25 1:00	94,97	76,25	18,72	0,00	0	0	1		1				1					1		0	1	0		1	36,01	28,45	
2/10/25 2:00	91,09	72,74	18,35	0,00	0	0	1		1				1					1		0	1	0		1	34,63	27,29	
2/10/25 3:00	89,35	72,23	17,12	0,00	0	0	1		1				1					1		0	1	0		1	30,73	26,77	
2/10/25 4:00	89,15	72,00	17,15	0,00	0	0	1		1				1					1		0	1	0		1	30,21	26,70	
2/10/25 5:00	92,73	79,34	13,39	0,00	0	0	1		1				1					1		0	1	0		1	28,73	27,80	
2/10/25 6:00	101,16	92,06	9,10	0,00	0	0	1		1				1					1	1	0	1	0		1	30,23	30,31	
2/10/25 7:00	115,98	110,65	3,77	1,56	0	0	1		1				1		1			1	1	0	1	0		1	34,68	34,76	
2/10/25 8:00	129,38	119,34	3,08	6,95	0	0	1	1	1				1		1			1	1	0	1	0		1	38,34	38,41	
2/10/25 9:00	140,47	124,77	3,09	12,61	0	0	1	1	1				1		1			1	1	0	1	0		1	42,09	42,12	
2/10/25 10:00	143,35	128,04	2,14	13,17	0	0	1	1	1				1		1			1	1	0	1	0		1	43,01	42,99	
2/10/25 11:00	144,43	130,83	1,37	12,23	0	0	1	1	1				1		1			1	1	0	1	0		1	43,26	43,26	
2/10/25 12:00	145,64	127,92	1,60	16,12	0	0	1	1	1				1		1			1		0	1	0	1	1	42,88	42,91	
2/10/25 13:00	148,34	124,48	1,39	22,48	0	0	1	1	1				1		1			1		0	1	1	1	1	41,13	41,00	
2/10/25 14:00	145,78	122,62	0,80	22,37	0	0	1	1	1				1		1			1		0	1	0	1	1	40,49	40,45	
2/10/25 15:00	140,69	120,79	0,46	19,44	0	0	1	1	1				1		1			1		0	1	0	1	1	38,22	38,28	
2/10/25 16:00	137,77	122,01	0,79	14,97	0	0	1	1	1				1		1			1		0	1	0	1	1	39,63	39,69	
2/10/25 17:00	139,04	129,75	1,24	8,05	0	0	1	1	1				1		1			1		0	1	0	1	1	41,63	41,65	
2/10/25 18:00	141,72	138,49	2,18	1,05	0	0	1	1	1				1		1			1	1	0	1	0	1	1	42,41	42,46	
2/10/25 19:00	147,43	144,96	2,47	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1	1	0	1	0	1	1	44,17	44,19	
2/10/25 20:00	142,50	139,22	3,29	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1	1	0	1	0	1	1	42,74	42,72	
2/10/25 21:00	132,02	125,85	6,17	0,00	0	0	1	1	1				1		1			1	1	0	1	0	1	1	39,46	39,35	
2/10/25 22:00	119,23	110,40	8,83	0,00	0	0	1	1	1				1					1	1	0		0	1	1	35,15	35,12	
2/10/25 23:00	108,36	95,84	12,52	0,00	0	0	1	1	1				1					1	1	0		0		1	32,52	32,47	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις