

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 3 Οκτώβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απαιταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/10/25 0:00	99,56	89,28	10,28	0,00	0	0	1	1	1		1		1					1	1					1	12,21	11,67
3/10/25 1:00	93,88	84,62	9,26	0,00	0	0	1	1	1		1		1					1						1	9,73	9,38
3/10/25 2:00	90,78	81,84	8,94	0,00	0	0	1	1	1		1		1					1						1	9,37	9,06
3/10/25 3:00	89,87	81,16	8,71	0,00	0	0	1	1	1		1		1					1							9,08	8,98
3/10/25 4:00	89,34	81,10	8,23	0,00	0	0	1	1	1		1		1					1							9,66	8,93
3/10/25 5:00	86,43	78,20	8,23	0,00	0	0	1	1	1		1	1	1					1							10,99	8,63
3/10/25 6:00	96,55	87,35	9,20	0,00	0	0	1	1	1		1	1	1					1							12,14	9,66
3/10/25 7:00	110,62	97,63	12,55	0,45	0	0	1	1	1		1	1	1		1			1					1	14,82	14,54	
3/10/25 8:00	125,01	101,07	19,60	4,35	0	0	1	1	1		1	1	1		1			1					1	22,23	22,17	
3/10/25 9:00	137,96	103,36	26,25	8,35	0	0	1	1	1		1	1	1		1			1					1	29,28	27,56	
3/10/25 10:00	141,01	107,31	21,31	12,38	0	0	1	1	1		1	1	1		1			1					1	21,58	21,17	
3/10/25 11:00	142,31	112,26	20,46	9,59	0	0	1	1	1		1	1	1		1	1		1					1	22,59	21,34	
3/10/25 12:00	145,62	110,53	19,48	15,61	0	0	1	1	1		1	1	1		1			1					1	22,01	19,95	
3/10/25 13:00	145,05	111,09	16,02	17,94	0	0	1	1	1		1	1	1		1			1					1	20,69	21,13	
3/10/25 14:00	143,44	107,85	17,21	18,38	0	0	1	1	1		1	1	1		1			1					1	29,71	28,72	
3/10/25 15:00	138,22	113,35	11,31	13,56	0	0	1	1	1		1	1	1		1			1					1	28,54	27,65	
3/10/25 16:00	135,91	120,89	6,78	8,24	0	0	1	1	1		1	1	1		1			1		1			1	39,38	39,64	
3/10/25 17:00	136,72	128,69	5,04	2,98	0	0	1	1	1		1	1	1		1			1		1			1	41,04	40,99	
3/10/25 18:00	140,96	137,00	3,78	0,18	0	0	1	1	1		1		1		1			1		1		1	1	42,25	42,28	
3/10/25 19:00	146,55	144,21	2,33	0,00	0	0	1	1	1		1		1		1			1		1		1	1	43,92	43,93	
3/10/25 20:00	142,20	132,24	9,96	0,00	0	0	1	1	1		1		1		1	1		1		1		1	1	42,71	42,67	
3/10/25 21:00	131,38	119,04	12,34	0,00	0	0	1	1	1		1		1		1			1		1		1	1	39,46	39,43	
3/10/25 22:00	117,05	105,30	11,74	0,00	0	0	1	1	1		1		1					1		1		1	1	35,24	35,11	
3/10/25 23:00	105,30	91,91	13,39	0,00	0	0	1	1					1					1		1		1	1	32,84	31,35	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις