

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 4 Οκτώβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/10/25 0:00	96,59	86,91	9,68	0,00			1	1					1					1		1	1	1			29,54	28,95
4/10/25 1:00	90,64	82,45	8,19	0,00			1	1					1					1		1	1	1			27,22	27,16
4/10/25 2:00	87,41	78,52	8,89	0,00			1	1					1					1			1	1			25,99	26,05
4/10/25 3:00	85,25	78,33	6,91	0,00			1	1					1					1			1	1			25,56	25,56
4/10/25 4:00	85,04	81,92	3,12	0,00			1	1					1					1			1	1			25,50	25,50
4/10/25 5:00	89,30	86,52	2,78	0,00			1	1					1					1		1	1	1			26,67	26,71
4/10/25 6:00	97,83	92,00	5,83	0,00			1	1					1					1		1	1	1			28,80	28,15
4/10/25 7:00	108,96	106,34	1,90	0,72			1	1	1				1					1		1	1	1			31,41	31,60
4/10/25 8:00	122,90	115,48	2,14	5,28			1	1	1				1	1				1		1	1	1			36,01	36,02
4/10/25 9:00	134,25	120,70	1,23	12,32			1	1	1				1	1				1		1	1	1			39,63	39,68
4/10/25 10:00	138,08	120,22	2,21	15,65			1	1	1				1	1				1		1	1	1			40,40	40,24
4/10/25 11:00	138,58	116,14	2,25	20,19			1	1	1				1	1				1		1	1	1			36,63	36,48
4/10/25 12:00	140,60	116,23	3,34	21,04			1	1	1				1	1				1		1	1	1			37,85	37,63
4/10/25 13:00	140,65	116,49	3,34	20,83			1	1	1				1	1				1		1	1	1			37,95	38,08
4/10/25 14:00	138,10	111,94	4,15	22,01			1	1	1				1	1				1		1	1	1			34,33	34,18
4/10/25 15:00	132,25	108,19	4,99	19,08			1	1	1				1	1				1		1	1	1			34,08	34,11
4/10/25 16:00	131,06	112,10	3,78	15,18			1	1	1				1	1				1			1	1			39,25	39,26
4/10/25 17:00	131,80	120,83	2,51	8,46			1	1	1				1	1				1			1	1	1		39,45	39,46
4/10/25 18:00	134,75	132,22	1,49	1,04			1	1	1				1	1				1		1	1	1	1		40,37	40,39
4/10/25 19:00	140,03	139,19	0,84	0,00			1	1	1				1	1				1		1	1	1	1		41,97	42,00
4/10/25 20:00	134,28	133,12	1,16	0,00			1	1	1				1	1				1		1	1	1	1		40,32	40,29
4/10/25 21:00	124,24	123,14	1,10	0,00			1	1	1				1					1		1	1	1	1		36,41	36,31
4/10/25 22:00	111,62	110,52	1,09	0,00			1	1	1				1					1		1	1	1	1		28,24	28,11
4/10/25 23:00	101,12	100,14	0,97	0,00				1	1				1					1		1	1	1	1		29,71	29,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις