

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Κυριακή, 5 Οκτώβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
5/10/25 0:00	93,32	92,34	0,97	0,00				1	1				1							1	1	1	1		26,53	26,63		
5/10/25 1:00	88,74	88,02	0,72	0,00				1	1				1							1	1	1	1		26,24	26,17		
5/10/25 2:00	85,29	84,39	0,90	0,00				1	1				1							1	1	1	1		23,08	23,05		
5/10/25 3:00	83,31	83,03	0,28	0,00				1	1				1							1	1	1	1		21,10	21,03		
5/10/25 4:00	82,69	82,56	0,13	0,00				1	1				1							1	1	1	1		20,48	20,50		
5/10/25 5:00	86,29	86,28	0,00	0,00				1	1				1							1	1	1	1		23,94	24,00		
5/10/25 6:00	92,50	92,42	0,07	0,00				1	1				1							1	1	1	1		26,63	26,55		
5/10/25 7:00	102,30	100,12	0,89	1,29				1	1				1						1	1	1	1	1		30,28	30,40		
5/10/25 8:00	113,84	104,97	1,09	7,77				1	1				1						1	1	1	1	1		32,10	32,03		
5/10/25 9:00	122,78	110,23	1,81	10,74				1	1				1		1				1	1	1	1	1		35,82	35,90		
5/10/25 10:00	127,89	107,76	2,63	17,50				1	1				1		1				1	1	1	1	1		35,87	36,00		
5/10/25 11:00	130,14	107,25	4,35	18,55				1	1				1		1					1	1	1	1		39,04	39,04		
5/10/25 12:00	130,37	103,07	7,26	20,03				1	1				1		1					1	1	1	1		39,10	39,13		
5/10/25 13:00	132,38	104,93	7,28	20,18				1	1				1		1					1	1	1	1		39,87	39,68		
5/10/25 14:00	129,17	101,59	7,80	19,78				1	1				1		1					1	1	1	1		38,66	38,66		
5/10/25 15:00	124,71	96,76	8,44	19,51				1	1				1		1					1	1	1	1		36,26	36,37		
5/10/25 16:00	122,85	99,55	8,17	15,13				1	1				1		1					1	1	1	1		36,81	36,84		
5/10/25 17:00	123,29	109,76	5,29	8,24				1	1				1		1					1	1	1	1		37,09	37,07		
5/10/25 18:00	127,35	121,35	5,02	0,98				1	1				1		1				1	1	1	1	1		38,13	38,18		
5/10/25 19:00	134,14	130,86	3,27	0,00				1	1				1		1				1	1	1	1	1		40,23	40,23		
5/10/25 20:00	130,14	126,92	3,21	0,00				1	1				1		1				1	1	1	1	1		39,04	39,03		
5/10/25 21:00	120,82	116,92	3,90	0,00				1	1				1		1				1	1	1	1	1		36,25	36,23		
5/10/25 22:00	109,61	104,86	4,75	0,00				1	1				1						1	1	1	1	1		32,91	32,86		
5/10/25 23:00	99,66	94,13	5,52	0,00				1	1				1							1	1	1	1		29,99	29,94		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις