

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 6 Οκτώβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
6/10/25 0:00	91,85	87,96	3,89	0,00	0	0		1	1				1							1	1	1	1		27,61	27,55	
6/10/25 1:00	86,91	83,37	3,54	0,00	0	0		1	1					1							1	1	1		1	24,75	24,66
6/10/25 2:00	83,80	81,12	2,68	0,00	0	0		1	1					1							1	1	1		1	21,55	21,58
6/10/25 3:00	82,06	78,27	3,78	0,00	0	0		1	1					1							1	1	1		1	19,79	19,81
6/10/25 4:00	82,55	80,14	2,41	0,00	0	0		1	1					1							1	1	1		1	20,16	20,31
6/10/25 5:00	86,77	83,81	2,96	0,00	0	0		1	1					1							1	1	1		1	24,20	24,34
6/10/25 6:00	96,34	93,12	3,22	0,00	0	0		1	1					1					1	1	1	1	1		1	27,63	27,53
6/10/25 7:00	110,61	105,76	3,71	1,14	0	0		1	1					1	1				1	1	1	1	1		1	33,03	33,14
6/10/25 8:00	121,58	114,15	4,12	3,31	0	0		1	1					1	1				1	1	1	1	1		1	36,40	36,45
6/10/25 9:00	129,88	118,92	4,73	6,24	0	0	1	1					1	1				1	1	1	1	1	1	1	38,87	38,90	
6/10/25 10:00	134,71	116,08	2,86	15,77	0	0	1	1					1	1				1	1	1	1	1	1	0,00	40,44	40,33	
6/10/25 11:00	134,98	113,55	2,73	18,70	0	0	1	1					1	1				1	1	1	1	1	1		38,75	37,63	
6/10/25 12:00	136,73	113,73	1,92	21,07	0	0	1	1					1	1				1	1	1	1	1	1		35,35	34,03	
6/10/25 13:00	138,17	119,06	1,78	17,33	0	0	1	1	1				1	1						1	1	1	1		39,06	39,15	
6/10/25 14:00	135,23	116,44	1,84	16,95	0	0	1	1	1				1	1						1	1	1	1		36,49	36,33	
6/10/25 15:00	130,20	113,25	1,41	15,54	0	0	1	1	1				1	1						1	1	1	1		32,61	32,81	
6/10/25 16:00	131,17	116,04	1,07	14,06	0	0	1	1	1				1	1						1	1	1	1		35,10	35,19	
6/10/25 17:00	130,15	122,02	0,62	7,51	0	0	1	1	1				1	1						1	1	1	1		38,28	38,24	
6/10/25 18:00	135,07	133,91	0,38	0,78	0	0	1	1	1				1	1				1		1	1	1	1		40,41	40,45	
6/10/25 19:00	141,52	141,02	0,50	0,00	0	0	1	1	1				1	1				1		1	1	1	1		42,45	42,45	
6/10/25 20:00	136,72	135,63	1,09	0,00	0	0	1	1	1				1	1				1		1	1	1	1		41,02	41,01	
6/10/25 21:00	126,35	124,91	1,43	0,00	0	0	1	1	1				1	1				1		1	1	1	1		36,88	36,89	
6/10/25 22:00	113,72	110,38	3,33	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1	1	1		32,37	32,23	
6/10/25 23:00	102,14	95,43	6,71	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1	1		24,50	23,30		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις