

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 7 Οκτώβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
7/10/25 0:00	93,19	84,35	8,83	0,00	0	0	1	1	1				1					1		1	1				15,36	12,05	
7/10/25 1:00	87,48	79,09	8,39	0,00	0	0	1	1	1		1		1							1	1				11,53	8,75	
7/10/25 2:00	84,32	76,01	8,31	0,00	0	0	1	1	1		1		1								1				9,02	8,44	
7/10/25 3:00	83,07	75,32	7,75	0,00	0	0	1	1	1		1		1								1				7,54	8,30	
7/10/25 4:00	83,18	75,07	8,11	0,00	0	0	1	1	1		1		1								1				8,40	8,31	
7/10/25 5:00	88,75	80,43	8,32	0,00	0	0	1	1	1		1		1								1				9,22	8,87	
7/10/25 6:00	98,31	88,65	9,66	0,00	0	0	1	1	1		1	1	1								1				10,31	10,50	
7/10/25 7:00	112,94	99,22	13,53	0,19	0	0	1	1	1		1	1	1		1						1				16,08	16,50	
7/10/25 8:00	124,59	97,42	25,42	1,74	0	0	1	1	1		1	1	1		1						1				32,72	29,94	
7/10/25 9:00	134,73	107,93	23,49	3,30	0	0	1	1	1		1	1	1	1	1						1				28,12	23,76	
7/10/25 10:00	139,88	109,23	26,09	4,56	0	0	1	1	1		1	1	1		1						1				35,66	36,40	
7/10/25 11:00	140,23	105,48	29,81	4,93	0	0	1	1	1		1	1	1		1						1				42,96	42,12	
7/10/25 12:00	141,24	109,66	28,24	3,34	0	0	1	1	1		1	1	1		1						1				45,78	42,38	
7/10/25 13:00	140,60	109,17	27,29	4,15	0	0	1	1	1			1	1		1					1	1				46,58	42,18	
7/10/25 14:00	137,81	102,28	27,42	8,10	0	0	1	1	1			1	1		1					1	1				45,59	41,36	
7/10/25 15:00	131,34	89,47	29,24	12,63	0	0	1	1	1		1	1	1		1					1	1				48,35	39,43	
7/10/25 16:00	129,13	91,89	24,48	12,76	0	0	1	1	1		1		1		1					1	1				47,04	38,54	
7/10/25 17:00	128,35	105,93	16,92	5,50	0	0	1	1	1		1		1		1			1			1				41,95	38,40	
7/10/25 18:00	133,99	119,78	14,01	0,20	0	0	1	1	1		1		1		1			1			1		1		40,57	40,19	
7/10/25 19:00	141,59	130,51	11,08	0,00	0	0	1	1	1		1		1		1			1		1	1		1		42,42	42,44	
7/10/25 20:00	137,91	125,21	12,70	0,00	0	0	1	1	1		1		1		1			1		1	1		1		41,54	41,38	
7/10/25 21:00	126,98	118,13	8,85	0,00	0	0	1	1	1		1		1		1			1		1	1		1		37,91	37,92	
7/10/25 22:00	112,94	102,66	10,27	0,00	0	0	1		1		1		1					1		1	1		1		33,31	33,21	
7/10/25 23:00	100,82	91,37	9,45	0,00	0	0	1		1		1		1					1		1	1		1		30,45	29,06	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

- Παρατηρήσεις
- Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμων - ταλαντώσεις συχνότητας.
 - Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 , ΑΕΡ Νο3 και ΑΕΡ Νο5 λόγω κακοκαιρίας