

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 8 Οκτώβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
8/10/25 0:00	91,68	81,56	10,12	0,00	0	0	1	1	1		1		1					1							22,84	17,62
8/10/25 1:00	86,09	77,96	8,13	0,00	0	0	1	1	1		1		1					1							11,36	10,59
8/10/25 2:00	82,96	75,53	7,42	0,00	0	0	1	1	1		1	1	1					1							8,03	8,29
8/10/25 3:00	78,19	70,76	7,43	0,00	0	0	1	1	1		1	1	1					1							8,08	7,82
8/10/25 4:00	79,45	71,81	7,64	0,00	0	0	1	1	1		1	1	1					1							7,71	7,94
8/10/25 5:00	83,70	75,92	7,77	0,00	0	0	1	1	1		1		1					1							8,73	8,37
8/10/25 6:00	94,12	85,48	8,64	0,00	0	0	1	1	1		1		1					1			1				10,42	9,39
8/10/25 7:00	108,22	95,24	12,20	0,78	0	0	1	1	1		1		1					1			1				17,81	16,63
8/10/25 8:00	120,56	100,83	14,81	4,92	0	0	1	1	1		1		1	1				1			1				32,97	24,08
8/10/25 9:00	130,77	104,90	16,54	9,34	0	0	1	1	1		1		1	1				1			1				34,12	26,08
8/10/25 10:00	132,58	102,42	16,55	13,61	0	0	1	1	1		1		1	1				1			1				32,77	26,48
8/10/25 11:00	131,93	102,72	12,48	16,74	0	0	1	1	1		1		1	1				1		1	1				28,65	26,38
8/10/25 12:00	132,85	102,13	13,53	17,19	0	0	1	1	1				1	1				1		1	1				36,86	35,26
8/10/25 13:00	132,50	101,41	14,80	16,29	0	0	1	1	1				1	1				1		1	1				40,68	39,72
8/10/25 14:00	128,92	101,29	13,91	13,72	0	0	1	1	1				1	1				1		1	1				44,42	38,62
8/10/25 15:00	124,76	103,52	7,29	13,95	0	0	1	1	1				1	1				1		1	1				39,74	36,27
8/10/25 16:00	124,09	103,67	6,90	13,52	0	0	1	1	1				1	1				1		1	1				36,11	36,01
8/10/25 17:00	125,33	113,70	4,64	6,99	0	0	1	1	1				1	1				1		1	1				37,55	37,56
8/10/25 18:00	130,53	124,20	5,74	0,59	0	0	1	1	1				1	1				1	1	1	1				39,10	39,14
8/10/25 19:00	136,20	131,36	4,84	0,00	0	0	1	1	1	1			1					1	1	1	1		1		40,83	40,86
8/10/25 20:00	133,47	128,02	5,45	0,00	0	0	1	1	1				1					1	1	1	1		1		40,09	40,05
8/10/25 21:00	122,71	117,23	5,48	0,00	0	0	1	1	1				1					1	1	1	1		1		36,65	36,58
8/10/25 22:00	110,53	105,00	5,52	0,00	0	0	1	1	1				1					1	1	1	1		1		27,16	27,06
8/10/25 23:00	98,74	89,41	9,33	0,00	0	0	1	1	1		1		1						1	1	1				21,61	19,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω αστάθειας ανέμων - ταλαντώσεις συχνότητας.
2. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 και ΑΕΡ Νο3 λόγω κακοκαιρίας