

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Παρασκευή, 10 Οκτώβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
10/10/25 0:00	88,81	69,99	18,82	0,00	0	0		1			1		1	0					1	1	1				34,82	26,64	
10/10/25 1:00	83,18	64,54	18,63	0,00	0	0		1			1		1	0					1	1	1				27,19	24,92	
10/10/25 2:00	79,92	63,64	16,28	0,00	0	0		1			1		1	0					1	1	1				25,35	23,95	
10/10/25 3:00	78,68	59,71	18,97	0,00	0	0		1			1		1	0					1	1	1				29,25	23,57	
10/10/25 4:00	78,82	62,23	16,58	0,00	0	0		1			1		1	0					1	1	1				26,36	23,60	
10/10/25 5:00	82,61	66,59	16,01	0,00	0	0		1			1		1	0					1	1	1				27,14	24,75	
10/10/25 6:00	92,92	75,79	17,13	0,00	0	0		1			1		1	0					1	1	1				30,26	27,81	
10/10/25 7:00	107,23	87,44	18,62	1,18	0	0		1		1	1			0					1	1	1		1		34,48	32,13	
10/10/25 8:00	121,30	97,41	15,22	8,66	0	0		1			1	1		0	1				1	1	1	1	1		36,32	36,31	
10/10/25 9:00	128,85	102,25	11,20	15,40	0	0		1			1	1		0	1				1	1	1		1		38,62	38,67	
10/10/25 10:00	130,35	101,12	9,67	19,56	0	0		1			1	1		0	1				1	1	1		1		39,09	39,10	
10/10/25 11:00	128,58	98,94	8,09	21,55	0	0		1			1	1		0	1				1	1	1		1		38,55	38,56	
10/10/25 12:00	128,97	99,40	7,61	21,96	0	0		1			1	1	1	0	1				1	1	1		1		38,66	38,69	
10/10/25 13:00	130,75	100,82	8,00	21,93	0	0		1			1		1	0	1			1	1	1	1				39,19	39,20	
10/10/25 14:00	127,31	95,50	10,89	20,92	0	0		1			1		1	0	1			1	1	1	1				38,19	38,16	
10/10/25 15:00	123,08	89,88	15,38	17,81	0	0		1			1		1	0	1			1	1	1	1				37,04	36,85	
10/10/25 16:00	122,09	91,34	15,62	15,13	0	0		1			1		1	0	1			1	1	1	1				36,59	36,60	
10/10/25 17:00	124,79	95,93	20,92	7,94	0	0		1			1		1	0	1			1	1	1	1				37,37	37,41	
10/10/25 18:00	130,23	106,18	23,37	0,68	0	0		1			1		1	0	1			1	1	1	1				42,95	38,99	
10/10/25 19:00	136,74	111,88	24,86	0,00	0	0		1			1		1	0	1			1	1	1	1				44,16	40,98	
10/10/25 20:00	132,64	107,87	24,77	0,00	0	0		1			1		1	0	1			1	1	1	1				41,86	39,78	
10/10/25 21:00	122,74	94,03	28,71	0,00	0	0		1	1		1		1	0				1	1	1	1				44,74	36,81	
10/10/25 22:00	109,37	86,12	23,24	0,00	0	0		1	1		1		1	0				1	1	1	1				39,66	32,80	
10/10/25 23:00	98,82	81,59	17,24	0,00	0	0		1	1				1	0				1	1	1	1				36,16	29,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις