

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																				Σάββατο, 11 Οκτώβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)		ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
11/10/25 0:00	90,73	74,96	15,77	0,00		0	0	0	1	1				1	0					1	1	1				29,50	27,17	
11/10/25 1:00	85,54	71,82	13,72	0,00		0	0	0	1	1				1	0					1	1	1				26,95	25,62	
11/10/25 2:00	82,07	71,48	10,58	0,00		0	0	0	1	1				1	0					1	1	1				24,63	24,61	
11/10/25 3:00	80,25	69,54	10,70	0,00		0	0	0	1	1				1	0					1	1	1				24,18	24,06	
11/10/25 4:00	80,73	67,22	13,51	0,00		0	0	0	1	1				1	0					1	1	1				27,33	24,17	
11/10/25 5:00	84,34	73,08	11,26	0,00		0	0	0	1	1				1	0					1	1	1				25,23	25,28	
11/10/25 6:00	93,24	82,06	11,18	0,00		0	0	0	1	1				1	0					1	1	1		1		27,88	27,94	
11/10/25 7:00	104,92	92,76	10,61	1,56		0	0	0	1	1				1	0					1	1	1		1		31,37	31,43	
11/10/25 8:00	118,44	99,55	10,40	8,49		0	0	0	1	1				1	0	1				1	1	1		1		35,45	35,51	
11/10/25 9:00	127,54	103,28	9,05	15,21		0	0	0	1	1				1	0	1				1	1	1		1		38,22	38,22	
11/10/25 10:00	130,63	102,13	8,99	19,51		0	0	0	1	1				1	0	1				1	1	1		1		39,20	39,22	
11/10/25 11:00	131,63	98,05	11,57	22,01		0	0	0	1	1				1	0	1				1	1	1		1		39,39	39,41	
11/10/25 12:00	133,07	93,53	16,29	23,26		0	0	0	1	1				1	0	1				1	1	1		1		39,81	39,82	
11/10/25 13:00	133,84	86,60	23,87	23,37		0	0	0	1	1				1	0	1				1	1	1				43,33	40,05	
11/10/25 14:00	131,08	81,10	27,81	22,17		0	0	0	1	1				1	0	1				1	1	1				45,28	39,34	
11/10/25 15:00	126,69	77,86	29,61	19,22		0	0	0	1	1				1	0	1				1	1	1				44,02	37,98	
11/10/25 16:00	126,10	74,56	36,59	14,95		0	0	0	1	1				1	0	1				1	1	1				42,27	37,82	
11/10/25 17:00	127,67	83,74	36,57	7,36		0	0	0	1	1				1	0	1				1	1	1				43,09	38,24	
11/10/25 18:00	132,27	93,01	38,71	0,54		0	0	0	1	1				1	0	1				1	1	1				47,34	39,68	
11/10/25 19:00	137,38	97,01	40,37	0,00		0	0	0	1	1				1	0	1				1	1	1		1		47,92	41,19	
11/10/25 20:00	131,91	92,81	39,10	0,00		0	0	0	1	1				1	0	1				1	1	1		1		44,15	39,56	
11/10/25 21:00	122,09	85,61	36,48	0,00		0	0	0	1	1				1	0	1				1	1	1		1		38,96	36,62	
11/10/25 22:00	109,73	76,95	32,77	0,00		0	0	0	1					1	0					1	1	1		1		33,84	32,91	
11/10/25 23:00	99,36	69,56	29,80	0,00		0	0	0	1					1	0					1	1	1		1		30,55	29,78	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις