

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Κυριακή, 12 Οκτώβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
12/10/25 0:00	91,35	64,18	27,17	0,00	0	0	0	1	1				1	0						1	1				27,79	27,40	
12/10/25 1:00	86,47	60,75	25,72	0,00	0	0	0	1	1				1	0						1	1				27,12	25,92	
12/10/25 2:00	82,89	58,36	24,53	0,00	0	0	0	1	1				1	0						1	1				26,76	24,84	
12/10/25 3:00	81,23	57,74	23,49	0,00	0	0	0	1	1				1	0						1	1				27,84	24,37	
12/10/25 4:00	80,20	56,16	24,04	0,00	0	0	0	1	1				1	0						1	1				26,05	24,01	
12/10/25 5:00	83,66	59,44	24,21	0,00	0	0	0	1	1				1	0						1	1				26,91	25,08	
12/10/25 6:00	90,54	63,67	26,87	0,00	0	0	0	1	1				1	0					1	1	1				27,84	27,15	
12/10/25 7:00	100,61	71,24	27,87	1,50	0	0	0	1	1				1	0					1	1	1				31,97	30,17	
12/10/25 8:00	110,65	76,58	25,53	8,54	0	0	0	1	1				1	0					1	1	1				39,46	33,18	
12/10/25 9:00	119,51	71,02	32,74	15,75	0	0	0	1	1				1	0	1					1	1				41,21	35,86	
12/10/25 10:00	122,60	66,51	35,82	20,27	0	0	0	1	1				1	0	1					1	1				38,28	36,71	
12/10/25 11:00	122,94	63,60	36,39	22,95	0	0	0	1	1				1	0	1					1	1				38,28	36,86	
12/10/25 12:00	124,42	63,92	36,11	24,39	0	0	0	1	1				1	0	1					1	1				38,03	37,11	
12/10/25 13:00	125,08	63,84	37,26	23,99	0	0	0	1	1				1	0	1					1	1				37,73	37,53	
12/10/25 14:00	122,28	63,33	36,50	22,46	0	0	0	1	1				1	0						1	1				36,26	36,68	
12/10/25 15:00	117,26	63,12	34,72	19,42	0	0	0	1	1				1	0						1	1				35,26	35,18	
12/10/25 16:00	116,22	67,39	34,24	14,59	0	0	0	1	1				1	0						1	1				35,44	34,83	
12/10/25 17:00	119,08	76,57	35,40	7,10	0	0	1	1	1				1	0	1					1	1				36,51	35,74	
12/10/25 18:00	124,67	87,70	36,45	0,52	0	0	1	1	1				1	0	1					1	1				37,11	37,36	
12/10/25 19:00	130,85	92,46	38,39	0,00	0	0	1	1	1				1	0	1					1	1				40,62	39,23	
12/10/25 20:00	126,36	88,86	37,49	0,00	0	0	1	1	1				1	0	1					1	1				39,38	37,89	
12/10/25 21:00	117,93	82,52	35,41	0,00	0	0	1	1	1				1	0	1					1	1				37,10	35,37	
12/10/25 22:00	105,97	74,94	31,03	0,00	0	0	1	1	1				1	0						1	1				32,19	31,77	
12/10/25 23:00	95,49	72,12	23,36	0,00	0	0	1		1				1	0						1	1				32,42	28,67	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις