

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 13 Οκτώβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
13/10/25 0:00	88,15	68,98	19,18	0,00	0	0	1	1					1	0						1	1				36,41	26,43
13/10/25 1:00	82,78	69,99	12,79	0,00	0	0	1	1					1	0						1	1				28,60	24,84
13/10/25 2:00	79,81	72,14	7,67	0,00	0	0	1	1					1	0					1	1	1				23,93	23,91
13/10/25 3:00	78,72	65,06	13,66	0,00	0	0	1	1					1	0					1	1	1				24,68	23,53
13/10/25 4:00	78,78	69,72	9,07	0,00	0	0	1	1					1	0					1	1	1				23,52	23,49
13/10/25 5:00	82,86	76,25	6,60	0,00	0	0	1	1					1	0					1	1	1	1			23,44	23,15
13/10/25 6:00	92,72	86,57	6,15	0,00	0	0	1	1					1	0					1	1	1	1			27,63	27,73
13/10/25 7:00	105,70	101,36	3,19	1,15	0	0	1	1					1	0	1				1	1	1	1	1		31,61	31,66
13/10/25 8:00	117,78	106,57	2,43	8,77	0	0	1	1					1	0	1				1	1	1	1	1		35,23	35,29
13/10/25 9:00	125,82	109,12	1,51	15,19	0	0	1	1					1	0	1				1	1	1	1	1		37,68	37,71
13/10/25 10:00	128,54	106,60	2,45	19,49	0	0	1	1					1	0	1				1	1	1	1	1		38,50	38,47
13/10/25 11:00	127,30	102,85	2,80	21,66	0	0	1	1					1	0	1				1	1	1	1	1		36,98	36,86
13/10/25 12:00	127,94	101,14	4,10	22,70	0	0	1	1					1	0	1				1	1	1	1	1		36,14	36,31
13/10/25 13:00	128,94	102,77	3,80	22,37	0	0	1	1					1	0	1				1	1	1	1	1		37,63	37,67
13/10/25 14:00	127,39	101,51	4,07	21,81	0	0	1	1					1	0	1				1	1	1	1	1		36,77	36,68
13/10/25 15:00	122,63	101,66	2,99	17,98	0	0	1	1					1	0	1				1	1	1	1	1		35,52	35,53
13/10/25 16:00	122,16	105,48	2,61	14,07	0	0	1	1					1	0	1				1	1	1	1	1		36,60	36,63
13/10/25 17:00	123,65	112,87	3,66	7,12	0	0	1	1					1	0	1				1	1	1	1	1		37,04	37,05
13/10/25 18:00	128,13	125,80	1,88	0,44	0	0	1	1					1	0	1				1	1	1	1	1		38,34	38,40
13/10/25 19:00	134,01	132,53	1,48	0,00	0	0	1	1					1	0	1			1	1	1	1	1	1		40,18	40,19
13/10/25 20:00	129,87	128,16	1,71	0,00	0	0	1	1					1	0	1			1	1	1	1	1	1		38,95	38,94
13/10/25 21:00	119,50	116,98	2,52	0,00	0	0	1	1					1	0	1			1	1	1	1	1	1		34,89	34,78
13/10/25 22:00	106,43	103,74	2,69	0,00	0	0	1	1					1	0				1	1	1	1	1	1		30,60	30,59
13/10/25 23:00	95,50	93,19	2,31	0,00	0	0	1	1					1	0					1	1	1	1	1		27,85	27,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις