

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 19 Οκτώβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/10/25 0:00	90,52	79,78	10,74	0,00	0	0	1	1					1	0				1		1	1		1		27,22	27,15
19/10/25 1:00	85,20	71,41	13,79	0,00	0	0	1	1					1	0				1		1	1				26,07	25,56
19/10/25 2:00	81,81	64,06	17,75	0,00	0	0	1	1					1	0				1		1	1				31,29	24,53
19/10/25 3:00	80,33	62,90	17,43	0,00	0	0	1	1					1	0				1		1	1				28,37	24,08
19/10/25 4:00	79,77	61,63	18,15	0,00	0	0	1	1					1	0				1		1	1				28,88	23,91
19/10/25 5:00	82,67	70,53	12,13	0,00	0	0	1	1					1	0				1		1	1				24,77	24,79
19/10/25 6:00	89,01	80,52	8,49	0,00	0	0	1	1					1	0				1		1	1				26,68	26,69
19/10/25 7:00	98,86	95,14	3,54	0,18	0	0	1	1					1	0	1			1		1	1		1		29,58	29,60
19/10/25 8:00	107,23	100,37	2,37	4,49	0	0	1	1				1	1	0	1			1		1	1		1		30,88	31,74
19/10/25 9:00	117,72	106,67	1,07	9,97	0	0	1	1				1	1	0	1			1		1	1				30,70	35,29
19/10/25 10:00	122,32	104,36	0,68	17,29	0	0	1	1				1	1	0	1			1		1	1				30,70	36,66
19/10/25 11:00	122,60	101,47	1,68	19,45	0	0	1	1				1	1	0	1			1		1	1				33,30	35,81
19/10/25 12:00	124,23	99,39	4,92	19,92	0	0	1	1					1	0	1			1		1	1		1		35,37	35,27
19/10/25 13:00	125,73	100,88	8,21	16,64	0	0	1	1					1	0	1			1		1	1		1		37,58	37,63
19/10/25 14:00	119,77	94,07	9,26	16,44	0	0	1	1					1	0	1			1		1	1		1		34,59	34,27
19/10/25 15:00	112,50	91,61	9,74	11,15	0	0	1	1					1	0	1			1		1	1		1		32,28	32,33
19/10/25 16:00	111,78	100,45	6,44	4,89	0	0	1	1					1	0	1			1		1	1		1		33,48	33,48
19/10/25 17:00	117,35	111,32	3,81	2,22	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1		1		34,13	33,84
19/10/25 18:00	124,39	123,16	1,12	0,10	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1		1		37,15	37,08
19/10/25 19:00	129,36	127,87	1,48	0,00	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1		1		38,78	38,73
19/10/25 20:00	124,31	122,42	1,89	0,00	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1		1		37,29	37,23
19/10/25 21:00	115,25	112,09	3,16	0,00	0	0	1	1	1				1	0	1			1		1	1		1		32,31	32,22
19/10/25 22:00	104,62	103,22	1,40	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1		1	1		1		25,91	25,66
19/10/25 23:00	95,04	93,52	1,52	0,00	0	0	1	1	1				1	0				1		1			1		19,29	19,13

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις