

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 1/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	4,83	3,93	0,90	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	01:00	4,57	3,66	0,90	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	02:00	4,19	3,27	0,92	0,01	1	1								0,99	0,99
	03:00	4,00	3,02	0,97	0,00	1	1								0,99	0,99
	04:00	3,92	2,94	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	05:00	3,87	2,89	0,96	0,01	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,75	2,77	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,91	2,92	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,23	3,26	0,97	0,01	1	1								0,99	0,99
	09:00	4,55	3,57	0,97	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	10:00	4,81	3,83	0,97	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	11:00	5,10	4,11	0,97	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	12:00	5,20	4,23	0,96	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	13:00	5,30	4,32	0,96	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	14:00	5,27	4,35	0,91	0,01	1	1						1		0,99	0,99
	15:00	5,04	4,06	0,97	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	4,89	3,91	0,97	0,01	1	1	1	1						0,99	0,99
	17:00	4,91	3,93	0,97	0,00	1	1	1	1						0,99	0,99
	18:00	5,08	4,11	0,97	0,00	1	1	1	1						0,99	0,99
	19:00	5,18	4,21	0,97	0,00	1	1	1	1						0,99	0,99
	20:00	5,44	4,45	0,97	0,01	1	1	1	1						0,99	0,99
	21:00	5,63	4,67	0,95	0,02	1	1	1	1						0,99	0,99
	22:00	5,22	4,28	0,92	0,02	1	1	1	1						0,99	0,99
	23:00	4,85	3,93	0,91	0,02	1	1	1	1				1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης