

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 10/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,74	2,55	0,19	0,01	1		1							0,83	0,83
	01:00	2,46	2,18	0,27	0,00	1						1			0,93	0,92
	02:00	2,30	2,09	0,21	0,00	1						1			0,98	0,97
	03:00	2,21	2,11	0,10	0,00	1						1			0,95	0,95
	04:00	2,24	2,01	0,23	0,00	1						1			0,96	0,96
	05:00	2,21	2,02	0,20	0,00	1						1			0,93	0,93
	06:00	2,40	2,25	0,14	0,00	1						1			0,98	0,98
	07:00	2,71	2,57	0,13	0,00	1						1			0,99	0,99
	08:00	2,98	2,90	0,08	0,00	1						1			0,99	0,99
	09:00	3,01	2,62	0,08	0,32	1						1			0,99	0,99
	10:00	2,99	2,57	0,07	0,35	1						1			0,99	0,99
	11:00	2,93	2,45	0,08	0,40	1						1			0,99	0,99
	12:00	2,91	2,35	0,15	0,40	1						1			0,99	0,99
	13:00	2,82	2,25	0,16	0,40	1						1			0,99	0,99
	14:00	2,78	2,18	0,19	0,41	1						1			0,99	0,99
	15:00	2,89	2,33	0,16	0,41	1						1			0,99	0,99
	16:00	2,89	2,31	0,17	0,41	1						1			0,99	0,99
	17:00	2,99	2,32	0,26	0,41	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,24	2,46	0,27	0,51	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,67	2,54	0,33	0,80	1						1			0,99	0,99
	20:00	3,73	2,55	0,38	0,80	1						1			0,99	0,99
	21:00	3,53	2,45	0,38	0,70	1						1			0,99	0,99
	22:00	3,22	2,43	0,38	0,41	1						1			0,99	0,99
	23:00	2,98	2,20	0,38	0,40	1						1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης