

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 10/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	4,41	4,41	0,00	0,00	1	1	1				1			0,44	0,98
	01:00	4,10	4,10	0,00	0,00	1	1					1			0,44	0,98
	02:00	3,82	3,82	0,00	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	03:00	3,60	3,58	0,02	0,00	1	1								0,44	0,99
	04:00	3,51	3,29	0,23	0,00	1	1								0,44	0,99
	05:00	3,36	2,99	0,37	0,00	1	1								0,44	0,99
	06:00	3,38	2,96	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	07:00	3,63	3,21	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	08:00	3,85	3,43	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	09:00	4,15	3,73	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	10:00	4,27	3,85	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	11:00	4,52	4,10	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	12:00	4,42	4,01	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	13:00	4,47	4,06	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	14:00	4,39	3,97	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	15:00	4,21	3,79	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	16:00	4,17	3,75	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	17:00	4,20	3,78	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	18:00	4,33	3,91	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	19:00	4,47	4,05	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	20:00	4,56	4,14	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	21:00	4,77	4,35	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	22:00	4,51	4,08	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	23:00	4,12	3,70	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης