

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 10/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	5,85	5,03	0,81	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	5,55	4,79	0,76	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	02:00	5,34	4,61	0,73	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	03:00	5,02	4,27	0,75	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	04:00	4,77	4,02	0,75	0,00	1	1								0,99	0,99
	05:00	4,67	3,90	0,76	0,00	1	1								0,99	0,99
	06:00	4,55	3,70	0,85	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	07:00	4,63	3,76	0,87	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	08:00	4,92	4,12	0,80	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	09:00	5,33	4,50	0,83	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	10:00	5,58	4,79	0,79	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	11:00	5,88	5,01	0,86	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	12:00	6,09	5,24	0,84	0,01	1	1	1				1			0,99	0,99
	13:00	6,36	5,06	0,93	0,36	1	1	1				1			0,99	0,99
	14:00	6,41	5,06	0,95	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	15:00	6,32	4,86	0,96	0,50	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	6,38	5,05	0,93	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	17:00	6,22	4,87	0,94	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	18:00	6,27	4,93	0,94	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	6,31	4,98	0,93	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	6,48	5,24	0,84	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	21:00	6,74	5,26	0,79	0,69	1	1	1				1			0,99	0,99
	22:00	6,55	5,11	0,83	0,60	1	1	1				1			0,99	0,99
	23:00	6,24	5,16	0,68	0,40	1	1	1							0,77	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές από τις 23:22 περιορίστηκε λόγω επαναλαμβανόμενων απωλειών παραγωγής.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης