

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 10/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,38	3,10	0,27	0,01	1		1				1			0,39	0,99
	01:00	3,07	2,71	0,35	0,00	1		1			1				0,39	0,98
	02:00	2,88	2,51	0,36	0,01	1					1				0,39	0,98
	03:00	2,76	2,37	0,38	0,01	1					1				0,39	0,97
	04:00	2,70	2,32	0,38	0,01	1					1				0,39	0,96
	05:00	2,73	2,35	0,38	0,00	1					1				0,39	0,97
	06:00	2,79	2,40	0,38	0,01	1					1				0,39	0,98
	07:00	3,02	2,63	0,38	0,00	1					1				0,39	0,98
	08:00	3,34	2,97	0,37	0,00	1					1	1			0,39	0,99
	09:00	3,69	3,33	0,36	0,00	1							1		0,39	0,97
	10:00	3,84	3,48	0,35	0,01	1							1		0,39	0,99
	11:00	3,89	3,56	0,33	0,00	1							1		0,39	0,99
	12:00	3,93	3,58	0,34	0,00	1							1		0,39	0,99
	13:00	3,23	2,97	0,26	0,00	1							1		0,39	0,99
	14:00	4,18	3,86	0,31	0,00	1					1		1		0,39	0,97
	15:00	3,96	3,61	0,35	0,00	1					1		1		0,39	0,99
	16:00	3,76	3,38	0,37	0,01	1					1		1		0,39	0,99
	17:00	3,77	3,24	0,53	0,01	1							1		0,63	0,99
	18:00	4,02	3,36	0,65	0,01	1							1		0,99	0,99
	19:00	4,27	3,63	0,64	0,00	1							1		0,99	0,99
	20:00	4,60	3,98	0,62	0,01	1					1		1		0,99	0,99
	21:00	4,41	3,78	0,62	0,01	1					1		1		0,99	0,99
	22:00	4,07	3,48	0,59	0,01	1							1		0,99	0,99
	23:00	3,69	3,17	0,51	0,00	1							1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές ήταν σε απώλεια επικοινωνίας μέχρι τις 17:30. Μερική διακοπή από τις 13:14 - 14:08.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης