

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 11/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,66	2,28	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	01:00	2,41	2,05	0,37	0,00	1						1			0,98	0,98
	02:00	2,30	1,94	0,35	0,01	1						1			0,93	0,93
	03:00	2,14	1,84	0,29	0,00	1						1			0,77	0,76
	04:00	2,15	1,85	0,30	0,00	1						1			0,78	0,78
	05:00	2,16	1,86	0,30	0,00	1						1			0,78	0,78
	06:00	2,31	1,96	0,35	0,00	1						1			0,92	0,92
	07:00	2,40	2,03	0,37	0,00	1						1			0,98	0,98
	08:00	2,77	2,39	0,37	0,00	1						1			0,99	0,99
	09:00	2,95	2,58	0,38	0,00	1						1			0,99	0,99
	10:00	3,14	2,75	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	11:00	3,18	2,79	0,37	0,01	1		1				1			0,98	0,98
	12:00	3,07	2,68	0,37	0,01	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,12	2,74	0,37	0,01	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,13	2,76	0,36	0,01	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,01	2,65	0,35	0,01	1		1							0,98	0,98
	16:00	3,13	2,74	0,37	0,01	1		1							0,99	0,99
	17:00	3,18	2,79	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	18:00	3,37	2,99	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	19:00	3,76	3,37	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,71	3,32	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,48	3,10	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,23	2,84	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,96	2,57	0,37	0,01	1		1							0,98	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης