

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 11/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,84	3,42	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	01:00	3,55	3,13	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	02:00	3,32	2,89	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	03:00	3,18	2,76	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	04:00	3,15	2,73	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	05:00	3,16	2,73	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	06:00	3,05	2,63	0,42	0,00	1	1								0,44	0,98
	07:00	3,26	2,84	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	08:00	3,53	3,11	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	09:00	3,83	3,41	0,42	0,00	1	1								0,44	0,99
	10:00	4,08	3,65	0,42	0,01	1	1								0,44	0,99
	11:00	4,24	3,82	0,42	0,01	1	1					1			0,44	0,99
	12:00	4,34	3,92	0,41	0,01	1	1					1			0,44	0,99
	13:00	4,46	4,04	0,41	0,01	1	1					1			0,44	0,99
	14:00	4,43	4,02	0,41	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	15:00	4,33	3,92	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	16:00	4,27	3,85	0,41	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	17:00	4,22	3,80	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	18:00	4,25	3,84	0,41	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	19:00	4,41	4,00	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	20:00	4,54	4,12	0,42	0,00	1	1					1			0,44	0,99
	21:00	4,81	4,38	0,42	0,00	1	1					1	1		0,44	0,99
	22:00	4,62	4,20	0,42	0,00	1	1					1	1		0,44	0,99
	23:00	4,20	3,78	0,42	0,00	1	1						1		0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης