

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 11/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	5,97	5,04	0,62	0,30	1	1	1							0,64	0,99
	01:00	5,64	5,02	0,62	0,00	1	1	1							0,64	0,99
	02:00	5,41	4,79	0,62	0,00	1	1	1							0,64	0,99
	03:00	5,13	4,57	0,56	0,00	1	1	1							0,57	0,99
	04:00	5,00	4,45	0,55	0,00	1	1	1				1			0,56	0,99
	05:00	4,90	4,18	0,72	0,00	1	1					1			0,74	0,99
	06:00	4,73	3,97	0,75	0,00	1	1					1			0,82	0,99
	07:00	4,85	4,01	0,84	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	08:00	5,22	4,39	0,82	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	09:00	5,64	4,91	0,72	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99
	10:00	6,07	5,39	0,69	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	11:00	6,29	5,57	0,72	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99
	12:00	6,45	5,71	0,74	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99
	13:00	6,78	5,70	0,72	0,36	1	1	1				1			0,99	0,99
	14:00	6,76	5,59	0,77	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	15:00	6,74	5,46	0,78	0,50	1	1	1				1			0,99	0,99
	16:00	6,75	5,59	0,76	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	17:00	6,72	5,60	0,72	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	18:00	6,74	5,49	0,75	0,50	1	1	1				1			0,99	0,99
	19:00	6,74	5,53	0,72	0,50	1	1	1				1			0,99	0,99
	20:00	7,11	5,69	0,72	0,70	1	1	1				1			0,99	0,99
	21:00	7,24	6,10	0,73	0,41	1	1	1				1			0,99	0,99
	22:00	7,10	6,08	0,62	0,40	1	1	1				1			0,70	0,99
	23:00	6,87	5,87	0,60	0,40	1	1	1				1			0,69	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές από τις 00:00 - 06:35 & από τις 22:00 - 00:00 περιορίστηκε λόγω επαναλαμβανόμενων απωλειών παραγωγής και αστάθειας ανέμου. Πλύσιμο της G3 από τις 03:26 - 04:06 και της G1 από τις 04:05 - 04:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης