

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 11/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,41	2,90	0,49	0,01	1							1		0,97	0,97
	01:00	3,17	2,81	0,36	0,00	1					1		1		0,91	0,92
	02:00	2,92	2,50	0,42	0,00						1		1		0,99	0,99
	03:00	2,83	2,21	0,62	0,00						1		1		0,99	0,99
	04:00	2,78	2,15	0,63	0,00						1		1		0,86	0,99
	05:00	2,75	2,17	0,58	0,00						1		1		0,62	0,99
	06:00	2,84	2,49	0,35	0,00						1		1		0,41	0,99
	07:00	3,08	2,79	0,29	0,00						1		1		0,39	0,99
	08:00	3,43	3,09	0,34	0,00						1	1	1		0,39	0,99
	09:00	3,67	3,47	0,20	0,00						1	1	1		0,39	0,99
	10:00	3,97	3,71	0,05	0,21	1							1		0,39	0,99
	11:00	4,03	3,17	0,05	0,81	1							1		0,39	0,99
	12:00	4,07	3,11	0,07	0,89	1							1		0,39	0,99
	13:00	4,19	3,33	0,11	0,74	1							1		0,39	0,99
	14:00	4,15	3,95	0,20	0,00	1							1		0,39	0,99
	15:00	3,99	3,80	0,19	0,00	1							1		0,39	0,99
	16:00	3,98	3,77	0,21	0,00	1							1		0,39	0,99
	17:00	3,90	3,63	0,27	0,00	1							1		0,39	0,99
	18:00	4,12	3,82	0,29	0,01	1					1		1		0,39	0,99
	19:00	4,37	4,00	0,37	0,00	1					1		1		0,39	0,99
	20:00	4,65	4,28	0,37	0,00	1					1		1		0,39	0,99
	21:00	4,50	4,13	0,37	0,00	1					1		1		0,39	0,99
	22:00	4,19	3,59	0,60	0,00	1					1		1		0,76	0,99
	23:00	3,81	3,20	0,60	0,01	1							1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές ήταν σε απώλεια επικοινωνίας από τις 04:30 - 23:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης