

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 12/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,68	2,37	0,30	0,01	1		1							0,78	0,78
	01:00	2,44	2,09	0,33	0,01	1						1			0,85	0,87
	02:00	2,28	1,91	0,36	0,01	1						1			0,94	0,95
	03:00	2,21	1,86	0,33	0,01	1						1			0,87	0,87
	04:00	2,18	1,85	0,32	0,01	1						1			0,83	0,84
	05:00	2,16	1,84	0,31	0,01	1						1			0,81	0,81
	06:00	2,22	1,88	0,32	0,01	1						1			0,83	0,84
	07:00	2,42	2,04	0,37	0,01	1						1			0,97	0,97
	08:00	2,66	2,27	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	09:00	2,86	2,47	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	10:00	2,88	2,49	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	11:00	3,03	2,64	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	12:00	3,07	2,68	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	13:00	3,09	2,70	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	14:00	3,02	2,63	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	15:00	2,77	2,38	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	16:00	2,65	2,27	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	17:00	2,82	2,43	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,11	2,72	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,53	3,14	0,38	0,01	1			1						0,99	0,99
	20:00	3,52	3,14	0,38	0,01	1			1						0,99	0,99
	21:00	3,40	3,01	0,38	0,01	1			1						0,99	0,99
	22:00	3,15	2,76	0,38	0,01	1			1						0,99	0,99
	23:00	2,81	2,46	0,34	0,01	1			1						0,90	0,89

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης