

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 12/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	6,41	5,81	0,59	0,01	1	1	1				1			0,69	0,99
	01:00	6,09	5,61	0,49	0,00	1	1	1				1			0,69	0,99
	02:00	5,69	5,20	0,49	0,00	1	1	1				1			0,69	0,99
	03:00	5,42	4,94	0,48	0,01	1	1	1							0,69	0,99
	04:00	5,24	4,72	0,52	0,00	1	1	1							0,69	0,99
	05:00	5,03	4,49	0,53	0,01	1	1	1							0,69	0,99
	06:00	4,89	4,36	0,52	0,01	1	1	1							0,69	0,99
	07:00	4,97	4,42	0,55	0,01	1	1	1							0,69	0,99
	08:00	5,36	4,98	0,37	0,00	1	1	1							0,85	0,99
	09:00	5,80	5,34	0,45	0,01	1	1	1				1			0,99	0,99
	10:00	6,26	6,07	0,19	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99
	11:00	6,44	6,37	0,07	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	12:00	6,62	6,14	0,11	0,36	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	13:00	6,71	6,05	0,26	0,40	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	14:00	6,73	5,96	0,36	0,41	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	15:00	6,67	5,94	0,32	0,41	1	1	1				1			0,99	0,99
	16:00	6,67	5,93	0,34	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	17:00	6,61	5,88	0,33	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	18:00	6,67	5,94	0,32	0,40	1	1	1				1			0,99	0,99
	19:00	6,63	5,81	0,42	0,40	1	1	1					1		0,99	0,99
	20:00	6,95	6,13	0,42	0,40	1	1	1					1		0,99	0,99
	21:00	7,20	6,27	0,52	0,40	1	1	1					1		0,99	0,99
	22:00	6,97	6,38	0,57	0,01	1	1	1					1		0,99	0,99
	23:00	6,69	6,31	0,37	0,01	1	1	1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Κεφαλές από τις 00:00 - 08:21 περιορίστηκε λόγω επαναλαμβανόμενων απωλειών παραγωγής και αστάθειας ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης