

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 12/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,50	3,20	0,31	0,00	1							1		0,99	0,99
	01:00	3,25	3,05	0,20	0,00	1							1		0,99	0,99
	02:00	3,09	2,47	0,62	0,00						1		1		0,99	0,99
	03:00	2,96	2,15	0,80	0,00						1		1		0,99	0,99
	04:00	3,00	2,32	0,67	0,01						1		1		0,99	0,99
	05:00	2,97	2,52	0,46	0,00						1		1		0,99	0,99
	06:00	2,98	2,51	0,47	0,00						1		1		0,99	0,99
	07:00	3,28	2,62	0,66	0,00						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,56	2,99	0,57	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	09:00	3,80	3,32	0,48	0,00	1					1	1	1		0,99	0,99
	10:00	3,99	3,50	0,48	0,00	1							1		0,99	0,99
	11:00	4,20	3,69	0,51	0,00	1							1		0,99	0,99
	12:00	4,28	3,59	0,50	0,19	1							1		0,99	0,99
	13:00	4,38	3,52	0,45	0,40	1							1		0,99	0,99
	14:00	4,35	3,29	0,66	0,40	1							1		0,99	0,99
	15:00	4,15	3,04	0,70	0,41	1							1		0,99	0,99
	16:00	4,07	2,86	0,81	0,41	1							1		0,93	0,99
	17:00	4,13	2,96	0,76	0,41	1							1		0,79	0,99
	18:00	4,16	3,07	0,69	0,40	1							1		0,83	0,99
	19:00	4,58	3,55	0,53	0,50	1							1		0,84	0,99
	20:00	4,85	3,62	0,53	0,70	1							1		0,96	0,99
	21:00	4,56	3,63	0,59	0,34	1							1		0,95	0,99
	22:00	4,25	3,38	0,53	0,35	1							1		0,74	0,99
	23:00	4,03	3,48	0,54	0,01	1							1		0,74	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 16:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης