

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 13/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,49	2,25	0,23	0,01	1		1							0,60	0,59
	01:00	2,25	2,11	0,13	0,01	1		1							0,35	0,35
	02:00	2,14	1,89	0,24	0,01	1									0,62	0,63
	03:00	2,03	1,74	0,27	0,01	1									0,71	0,71
	04:00	2,02	1,77	0,24	0,01	1									0,71	0,71
	05:00	2,00	1,79	0,19	0,01	1									0,70	0,70
	06:00	2,17	1,88	0,28	0,01	1									0,75	0,76
	07:00	2,52	2,17	0,34	0,01	1						1			0,97	0,97
	08:00	2,69	2,62	0,06	0,01	1						1			0,67	0,99
	09:00	2,81	2,80	0,00	0,01	1						1			0,60	0,99
	10:00	2,75	2,74	0,00	0,01	1						1			0,60	0,99
	11:00	2,73	2,72	0,00	0,01	1						1			0,67	0,99
	12:00	2,81	2,56	0,24	0,01	1						1			0,99	0,99
	13:00	2,87	2,48	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	14:00	2,91	2,52	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	15:00	2,77	2,38	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	16:00	2,78	2,39	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	17:00	2,90	2,51	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,21	2,94	0,26	0,01	1		1				1			0,98	0,98
	19:00	3,61	3,22	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,70	3,32	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,52	3,14	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,22	2,83	0,38	0,01	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,94	2,55	0,38	0,01	1						1			0,98	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Εργασίες στη γραμμή που βρίσκεται το ΑΠ Περδίκι από τις 08:10 - 12:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης