

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 13/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,90	3,49	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	01:00	3,66	3,26	0,40	0,00	1	1								0,42	0,99
	02:00	3,45	3,04	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	03:00	3,36	2,95	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	04:00	3,27	2,86	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	05:00	3,19	2,78	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	06:00	3,16	2,75	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	07:00	3,33	2,92	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	08:00	3,56	3,15	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	09:00	3,80	3,39	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	10:00	4,04	3,63	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	11:00	4,09	3,57	0,41	0,11	1	1					1			0,42	0,99
	12:00	4,30	3,59	0,41	0,30	1	1					1			0,42	0,99
	13:00	4,48	3,97	0,41	0,10	1	1					1			0,42	0,99
	14:00	4,49	4,09	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	15:00	4,29	3,88	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	16:00	4,20	3,80	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	17:00	4,30	3,89	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	18:00	4,44	4,03	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	19:00	4,44	4,03	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	20:00	4,60	4,20	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	21:00	4,84	4,44	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	22:00	4,63	4,22	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	23:00	4,33	3,92	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης