

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 13/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	6,42	6,19	0,23	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99
	01:00	6,06	5,86	0,19	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99
	02:00	5,62	5,37	0,25	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99
	03:00	5,33	5,07	0,25	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	04:00	5,11	4,72	0,38	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	05:00	4,87	4,54	0,34	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	06:00	4,74	4,60	0,14	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	07:00	4,86	4,74	0,12	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	08:00	5,29	5,16	0,13	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	09:00	5,81	5,75	0,06	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99
	10:00	6,15	6,12	0,03	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	11:00	6,51	6,45	0,06	0,00	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	12:00	6,62	6,55	0,04	0,02	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	13:00	6,80	6,04	0,06	0,70	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	14:00	6,83	5,98	0,14	0,70	1	1	1			1	1			0,99	0,99
	15:00	6,73	6,15	0,07	0,50	1	1	1			1	1	1		0,99	0,99
	16:00	6,60	6,19	0,00	0,40	1	1	1					1		0,99	0,99
	17:00	6,46	5,86	0,00	0,60	1	1	1					1		0,99	0,99
	18:00	6,43	5,83	0,00	0,60	1	1	1					1		0,99	0,99
	19:00	6,41	6,39	0,00	0,02	1	1	1					1		0,99	0,99
	20:00	6,77	6,77	0,00	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99
	21:00	7,02	7,02	0,00	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99
	22:00	6,58	6,58	0,00	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99
	23:00	6,24	6,24	0,00	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης