

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 13/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,73	3,27	0,45	0,00	1							1		0,74	0,99
	01:00	3,38	2,85	0,53	0,00	1							1		0,73	0,99
	02:00	3,27	2,67	0,59	0,00	1							1		0,72	0,99
	03:00	3,10	2,55	0,53	0,02						1		1		0,74	0,99
	04:00	3,02	2,55	0,46	0,01						1		1		0,74	0,99
	05:00	3,03	2,39	0,62	0,02						1		1		0,74	0,99
	06:00	3,07	2,39	0,68	0,00						1		1		0,74	0,99
	07:00	3,13	2,49	0,63	0,01						1		1		0,74	0,99
	08:00	3,42	2,83	0,60	0,00						1	1	1		0,74	0,99
	09:00	3,77	3,25	0,52	0,00	1					1	1	1		0,74	0,99
	10:00	4,02	3,37	0,64	0,00	1							1		0,74	0,99
	11:00	4,12	3,39	0,72	0,01	1							1		0,74	0,99
	12:00	4,12	3,12	0,65	0,36	1							1		0,74	0,99
	13:00	4,22	3,10	0,71	0,41	1							1		0,74	0,99
	14:00	4,16	3,03	0,72	0,41	1							1		0,73	0,99
	15:00	4,03	2,90	0,72	0,40	1							1		0,74	0,99
	16:00	3,88	2,76	0,72	0,40	1							1		0,74	0,99
	17:00	3,98	2,84	0,72	0,41	1							1		0,74	0,99
	18:00	4,15	3,01	0,72	0,42	1							1		0,74	0,99
	19:00	4,35	3,17	0,74	0,44	1							1		0,75	0,99
	20:00	4,61	3,22	0,77	0,61	1							1		0,79	0,99
	21:00	4,31	2,96	0,77	0,58	1							1		0,79	0,99
	22:00	4,03	2,84	0,79	0,41	1							1		0,80	0,99
	23:00	3,75	2,95	0,79	0,02	1							1		0,80	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης