

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 14/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,60	2,21	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	01:00	2,42	2,03	0,38	0,01	1						1			0,98	0,98
	02:00	2,26	1,91	0,34	0,01	1						1			0,89	0,89
	03:00	2,19	1,88	0,30	0,01	1									0,77	0,77
	04:00	2,17	1,86	0,29	0,01	1									0,76	0,76
	05:00	2,15	1,84	0,29	0,01	1									0,75	0,75
	06:00	2,27	1,96	0,31	0,01	1									0,79	0,79
	07:00	2,50	2,12	0,36	0,01	1						1			0,95	0,95
	08:00	2,72	2,33	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	09:00	2,77	2,38	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	10:00	2,88	2,49	0,38	0,01	1						1			0,99	0,99
	11:00	2,83	2,44	0,37	0,01	1						1			0,99	0,99
	12:00	2,96	2,29	0,32	0,35	1						1			0,99	0,99
	13:00	2,90	2,28	0,27	0,35	1						1			0,99	0,99
	14:00	2,74	2,05	0,33	0,36	1						1			0,98	0,98
	15:00	2,75	2,02	0,37	0,36	1						1			0,98	0,98
	16:00	2,77	2,04	0,38	0,36	1						1			0,98	0,99
	17:00	2,81	2,08	0,37	0,36	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,15	2,37	0,37	0,41	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,60	2,54	0,37	0,70	1						1			0,99	0,99
	20:00	3,69	2,67	0,31	0,71	1						1			0,99	0,99
	21:00	3,49	2,47	0,31	0,71	1						1			0,99	0,99
	22:00	3,15	2,45	0,32	0,37	1						1			0,99	0,99
	23:00	2,84	2,44	0,38	0,02	1						1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης