

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 14/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	4,05	3,64	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	01:00	3,69	3,28	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	02:00	3,50	3,09	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	03:00	3,36	2,95	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	04:00	3,28	2,88	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	05:00	3,15	2,74	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	06:00	3,20	2,79	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	07:00	3,40	3,00	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	08:00	3,75	3,35	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	09:00	4,01	3,60	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	10:00	4,19	3,78	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	11:00	4,41	4,00	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	12:00	4,52	4,11	0,41	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	13:00	4,66	3,72	0,41	0,53	1	1					1			0,42	0,99
	14:00	4,73	3,82	0,41	0,50	1	1					1			0,42	0,99
	15:00	4,57	3,77	0,41	0,40	1	1					1			0,42	0,99
	16:00	4,43	3,61	0,41	0,40	1	1					1			0,42	0,99
	17:00	4,45	3,64	0,41	0,40	1	1					1			0,42	0,99
	18:00	4,57	3,77	0,41	0,40	1	1					1			0,42	0,99
	19:00	4,78	3,98	0,41	0,40	1	1					1			0,42	0,99
	20:00	4,85	3,94	0,41	0,50	1	1					1			0,42	0,99
	21:00	5,20	4,20	0,41	0,60	1	1					1			0,42	0,99
	22:00	4,89	4,08	0,41	0,40	1	1					1			0,42	0,99
	23:00	4,56	3,75	0,41	0,40	1	1					1			0,42	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης