

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 14/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	5,88	5,88	0,00	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99
	01:00	5,46	5,45	0,01	0,00	1	1	1					1		0,99	0,99
	02:00	5,12	5,06	0,05	0,00	1	1	1					1		0,98	0,99
	03:00	4,78	4,74	0,04	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	04:00	4,52	4,37	0,15	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	05:00	4,42	4,25	0,17	0,00	1	1	1				1			0,99	0,99
	06:00	4,36	4,12	0,24	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	07:00	4,53	4,10	0,43	0,00	1	1					1			0,99	0,99
	08:00	4,94	4,63	0,31	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	09:00	5,47	5,39	0,08	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	10:00	5,76	5,76	0,00	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	11:00	6,00	5,83	0,00	0,17	1	1	1			1				0,99	0,99
	12:00	6,18	5,78	0,00	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	13:00	6,38	5,94	0,04	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	14:00	6,33	5,89	0,04	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	15:00	6,20	5,71	0,09	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	16:00	6,10	5,51	0,18	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	17:00	6,04	5,41	0,23	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	18:00	6,09	5,35	0,34	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	19:00	6,13	5,33	0,40	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	20:00	6,47	5,63	0,45	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	21:00	6,19	5,38	0,51	0,30	1	1	1			1				0,99	0,99
	22:00	6,20	5,62	0,58	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	23:00	5,75	5,15	0,59	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης