

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 14/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,47	2,68	0,79	0,00	1							1		0,80	0,99
	01:00	3,21	2,42	0,79	0,00						1		1		0,80	0,99
	02:00	3,01	2,21	0,79	0,01						1		1		0,80	0,99
	03:00	2,94	2,12	0,81	0,00						1		1		0,82	0,99
	04:00	2,92	1,98	0,92	0,01						1		1		0,94	0,99
	05:00	2,85	1,88	0,97	0,00						1		1		0,99	0,99
	06:00	2,84	1,86	0,97	0,00								1		0,99	0,99
	07:00	2,99	2,01	0,97	0,01						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,26	2,31	0,95	0,01						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,48	2,56	0,92	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	10:00	3,62	2,78	0,84	0,00			1					1		0,99	0,99
	11:00	3,73	2,93	0,80	0,00			1					1		0,99	0,99
	12:00	3,94	2,80	0,81	0,33			1					1		0,99	0,99
	13:00	4,11	2,85	0,85	0,40			1					1		0,99	0,99
	14:00	3,97	2,75	0,81	0,40			1					1		0,99	0,99
	15:00	3,77	2,53	0,83	0,41			1					1		0,97	0,99
	16:00	3,69	2,51	0,77	0,41			1					1		0,79	0,99
	17:00	3,69	2,52	0,77	0,40			1					1		0,79	0,99
	18:00	3,86	2,67	0,77	0,41			1					1		0,79	0,99
	19:00	4,15	2,95	0,79	0,41			1					1		0,81	0,99
	20:00	4,38	2,89	0,79	0,70			1					1		0,81	0,99
	21:00	4,20	2,70	0,79	0,71			1					1		0,81	0,99
	22:00	3,92	2,73	0,78	0,41			1					1		0,81	0,99
	23:00	3,56	2,86	0,69	0,01			1					1		0,81	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 04:10 και από τις 15:55.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης