

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 15/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	4,22	3,80	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	01:00	3,85	3,44	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	02:00	3,65	3,24	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	03:00	3,42	3,01	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	04:00	3,31	2,90	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	05:00	3,23	2,82	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	06:00	3,19	2,78	0,41	0,00	1	1								0,42	0,98
	07:00	3,57	3,16	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	08:00	3,88	3,47	0,41	0,00	1	1								0,42	0,99
	09:00	3,45	3,12	0,32	0,01	1	1					1			0,37	0,82
	10:00	4,27	4,26	0,00	0,01	1	1				1	1	1		0,33	0,74
	11:00	4,64	4,36	0,27	0,01	1	1				1	1			0,42	0,99
	12:00	4,97	4,19	0,41	0,37	1	1					1			0,42	0,99
	13:00	5,18	4,26	0,41	0,51	1	1					1			0,42	0,99
	14:00	5,14	4,22	0,41	0,51	1	1					1			0,42	0,99
	15:00	4,91	4,09	0,41	0,41	1	1					1			0,42	0,99
	16:00	4,78	3,97	0,41	0,41	1	1					1			0,42	0,99
	17:00	4,77	3,96	0,41	0,40	1	1					1			0,42	0,99
	18:00	4,83	4,02	0,41	0,41	1	1					1			0,42	0,99
	19:00	4,93	4,11	0,41	0,41	1	1					1			0,42	0,99
	20:00	5,08	4,26	0,41	0,41	1	1					1			0,42	0,99
	21:00	5,37	4,55	0,41	0,41	1	1					1	1		0,42	0,99
	22:00	5,09	4,27	0,41	0,41	1	1					1	1		0,42	0,99
	23:00	4,74	3,93	0,41	0,41	1	1						1		0,42	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Γενική διακοπή 09:48 - 09:55. Μερική διακοπή στις 10:40 λόγω εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης