

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 15/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	5,46	4,64	0,82	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	5,19	4,26	0,92	0,01	1	1	1							0,99	0,99
	02:00	4,73	3,90	0,83	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	03:00	4,47	3,79	0,68	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	04:00	4,31	4,01	0,30	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	05:00	4,22	3,68	0,54	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	06:00	4,15	3,49	0,65	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	07:00	4,15	3,69	0,46	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	08:00	4,71	4,55	0,17	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	09:00	5,11	5,05	0,06	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	10:00	5,32	5,16	0,16	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	11:00	5,50	5,24	0,26	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	12:00	5,68	4,66	0,66	0,36	1	1	1							0,99	0,99
	13:00	5,82	4,51	0,90	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	14:00	5,59	4,22	0,97	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	15:00	5,28	3,91	0,97	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	5,05	3,67	0,97	0,41	1	1	1			1				0,99	0,99
	17:00	4,88	3,51	0,97	0,40	1	1				1				0,99	0,99
	18:00	4,99	3,61	0,97	0,41	1	1				1				0,99	0,99
	19:00	5,10	3,72	0,97	0,41	1	1				1				0,99	0,99
	20:00	4,52	3,35	0,76	0,40	1	1				1				0,93	0,92
	21:00	3,47	2,95	0,20	0,32	1	1	1			1				0,27	0,22
	22:00	3,38	3,36	0,02	0,00	1	1	1					1		0,02	0,02
	23:00	4,98	4,40	0,58	0,00	1	1	1			1		1		0,73	0,82

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή από τις 20:37 - 23:10 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης