

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 15/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,33	2,71	0,61	0,00			1					1		0,81	0,99
	01:00	3,09	2,59	0,50	0,00			1					1		0,79	0,94
	02:00	2,92	2,40	0,52	0,00						1		1		0,77	0,90
	03:00	2,77	2,13	0,64	0,00						1		1		0,81	0,99
	04:00	2,80	2,06	0,74	0,00						1		1		0,81	0,99
	05:00	2,77	1,88	0,89	0,00								1		0,91	0,99
	06:00	2,85	1,97	0,88	0,01								1		0,93	0,99
	07:00	3,15	2,26	0,90	0,00						1		1		0,93	0,99
	08:00	3,42	2,56	0,86	0,01						1		1		0,93	0,99
	09:00	3,64	2,74	0,90	0,00			1					1		0,93	0,99
	10:00	3,75	2,86	0,89	0,00			1					1		0,93	0,99
	11:00	3,90	2,99	0,91	0,00	1		1					1		0,93	0,99
	12:00	3,89	2,93	0,96	0,01	1		1					1		0,98	0,98
	13:00	3,92	2,99	0,92	0,00			1					1		0,99	0,98
	14:00	3,89	2,58	0,94	0,36			1					1		0,99	0,99
	15:00	3,74	2,37	0,96	0,41			1					1		0,99	0,99
	16:00	3,62	2,24	0,97	0,41			1					1		0,99	0,99
	17:00	3,71	2,32	0,97	0,42			1					1		0,99	0,99
	18:00	3,84	2,46	0,97	0,41			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,15	2,57	0,97	0,61			1					1		0,99	0,99
	20:00	4,44	2,75	0,97	0,72			1					1		0,99	0,99
	21:00	4,25	2,56	0,97	0,72			1					1		0,99	0,99
	22:00	3,86	2,27	0,97	0,62			1					1		0,99	0,99
	23:00	3,48	2,09	0,97	0,42			1					1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 12:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης