

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 16/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,52	2,07	0,43	0,01	1		1							0,71	0,62
	01:00	2,32	1,86	0,44	0,01	1									0,73	0,58
	02:00	2,17	1,72	0,43	0,01	1									0,76	0,76
	03:00	2,04	1,58	0,45	0,01	1									0,72	0,72
	04:00	2,06	1,61	0,43	0,01	1									0,72	0,72
	05:00	2,06	1,62	0,43	0,01	1									0,72	0,72
	06:00	2,25	1,71	0,53	0,01	1									0,78	0,78
	07:00	2,61	1,88	0,72	0,01	1									0,93	0,93
	08:00	2,73	2,09	0,63	0,01	1						1			0,99	0,99
	09:00	2,80	2,29	0,50	0,01	1						1			0,99	0,99
	10:00	2,87	2,34	0,52	0,01	1						1			0,99	0,99
	11:00	2,89	2,53	0,34	0,01	1						1			0,99	0,99
	12:00	2,95	2,43	0,51	0,01	1						1			0,99	0,99
	13:00	2,92	2,48	0,42	0,01	1						1			0,99	0,99
	14:00	2,89	2,40	0,48	0,01	1						1			0,99	0,99
	15:00	2,75	2,30	0,43	0,01	1						1			0,99	0,99
	16:00	2,67	2,42	0,24	0,01	1						1			0,88	0,99
	17:00	2,88	2,40	0,48	0,00	1						1			0,89	0,99
	18:00	3,12	2,45	0,66	0,00	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,64	3,03	0,61	0,00	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,65	3,00	0,65	0,00	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,51	2,94	0,57	0,00	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,20	2,71	0,48	0,00	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,89	2,48	0,40	0,01	1		1							0,97	0,96

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της μονάδας G1 00:09 - 01:01 & της G3 01:01 - 01:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης