

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 16/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	4,34	3,91	0,41	0,02	1	1					1			0,42	0,99
	01:00	3,99	3,57	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	02:00	3,70	3,28	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	03:00	3,48	3,06	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	04:00	3,37	2,95	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	05:00	3,34	2,92	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	06:00	3,34	2,91	0,41	0,01	1	1								0,42	0,99
	07:00	3,53	3,13	0,39	0,01	1	1								0,40	0,99
	08:00	3,97	3,93	0,04	0,01	1	1					1			0,04	0,99
	09:00	4,26	4,21	0,04	0,01	1	1					1			0,04	0,99
	10:00	4,33	4,28	0,04	0,01	1	1					1			0,04	0,99
	11:00	4,82	4,77	0,04	0,01	1	1				1	1			0,30	0,99
	12:00	4,97	4,93	0,04	0,01	1	1				1	1			0,42	0,99
	13:00	5,08	5,04	0,04	0,01	1	1				1	1			0,42	0,99
	14:00	5,08	5,04	0,03	0,01	1	1				1	1			0,42	0,99
	15:00	4,93	4,88	0,03	0,01	1	1				1	1			0,42	0,99
	16:00	4,86	4,82	0,04	0,01	1	1				1	1			0,42	0,99
	17:00	4,88	4,62	0,25	0,01	1	1				1	1			0,42	0,99
	18:00	4,94	4,51	0,41	0,01	1	1	1			1	1			0,42	0,99
	19:00	4,94	4,51	0,41	0,01	1	1	1							0,42	0,99
	20:00	5,10	4,68	0,41	0,01	1	1	1							0,42	0,99
	21:00	5,45	5,04	0,40	0,01	1	1	1							0,42	0,99
	22:00	5,29	4,90	0,38	0,01	1	1	1							0,42	0,99
	23:00	5,00	4,65	0,33	0,01	1	1	1							0,42	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διεύθυνσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ 08:31-10:32 στη γραμμή P-220 που βρίσκεται το ΑΠ Περδίκι. Εργασίες συντήρησης στο ΑΠ Περδίκι από τον παραγωγό 07:55-17:24.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης