

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 16/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	4,81	4,18	0,63	0,00	1	1	1							0,98	0,99
	01:00	4,47	3,78	0,69	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	02:00	4,19	3,50	0,69	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	03:00	3,91	3,23	0,68	0,00	1	1								0,99	0,99
	04:00	3,88	3,19	0,69	0,00	1	1								0,99	0,99
	05:00	3,80	3,01	0,79	0,00	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,73	2,87	0,86	0,00	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,93	3,21	0,72	0,00	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,18	3,43	0,75	0,00	1	1								0,99	0,99
	09:00	4,48	3,81	0,65	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	10:00	4,87	4,10	0,78	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	11:00	5,20	4,38	0,82	0,01	1	1				1				0,99	0,99
	12:00	5,62	4,71	0,52	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	13:00	5,92	5,21	0,30	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	14:00	5,87	5,07	0,39	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	15:00	5,61	4,83	0,37	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	5,51	4,71	0,40	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	17:00	5,43	4,73	0,30	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	18:00	5,48	4,77	0,31	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	5,62	4,95	0,27	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	6,08	5,34	0,34	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	21:00	6,21	5,58	0,23	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	22:00	5,86	5,63	0,22	0,01	1	1	1			1				0,99	0,99
	23:00	5,38	5,13	0,24	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης