

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 16/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,17	2,18	0,97	0,02						1		1		0,99	0,99
	01:00	2,90	1,92	0,96	0,01						1		1		0,99	0,99
	02:00	2,74	1,75	0,97	0,02						1		1		0,99	0,99
	03:00	2,70	1,71	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	04:00	2,61	1,61	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	05:00	2,63	1,63	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	06:00	2,76	1,77	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	07:00	2,97	1,98	0,97	0,02								1		0,99	0,99
	08:00	3,25	2,27	0,97	0,01						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,51	2,52	0,97	0,02						1		1		0,99	0,99
	10:00	3,49	2,51	0,96	0,02						1		1		0,99	0,99
	11:00	3,58	2,64	0,92	0,02						1		1		0,99	0,99
	12:00	3,74	2,40	0,96	0,37						1		1		0,99	0,99
	13:00	3,78	2,42	0,96	0,40						1		1		0,99	0,99
	14:00	3,66	2,30	0,97	0,40						1		1		0,99	0,99
	15:00	3,63	2,30	0,92	0,41						1		1		0,99	0,99
	16:00	3,49	2,12	0,97	0,40						1		1		0,99	0,99
	17:00	3,61	2,24	0,97	0,40						1		1		0,99	0,99
	18:00	3,90	2,55	0,95	0,40						1		1		0,99	0,99
	19:00	4,18	2,85	0,93	0,40						1	1	1		0,99	0,99
	20:00	4,40	2,87	0,93	0,60						1	1	1		0,99	0,99
	21:00	4,22	2,91	0,90	0,40						1	1	1		0,99	0,99
	22:00	3,86	2,60	0,85	0,41						1		1		0,99	0,99
	23:00	3,51	2,21	0,90	0,40						1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης