

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 17/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,58	2,17	0,39	0,01	1						1			0,99	0,99
	01:00	2,32	2,04	0,27	0,01	1						1			0,93	0,93
	02:00	2,18	1,90	0,26	0,01	1									0,76	0,76
	03:00	2,13	1,96	0,16	0,01	1									0,74	0,74
	04:00	2,06	1,98	0,07	0,01	1									0,72	0,72
	05:00	2,13	2,05	0,08	0,00	1									0,74	0,74
	06:00	2,31	2,26	0,04	0,01	1		1							0,66	0,65
	07:00	2,58	2,57	0,02	0,00	1		1							0,66	0,67
	08:00	2,81	2,81	0,01	0,00	1		1							0,89	0,89
	09:00	2,73	2,73	0,00	0,00	1		1							0,80	0,80
	10:00	2,77	2,77	0,00	0,00	1		1							0,85	0,85
	11:00	2,68	2,67	0,00	0,00	1		1							0,75	0,75
	12:00	2,73	2,72	0,00	0,00	1		1							0,72	0,72
	13:00	2,79	2,79	0,00	0,00	1		1							0,85	0,84
	14:00	2,95	2,94	0,01	0,00	1		1							0,88	0,89
	15:00	2,88	2,87	0,01	0,00	1		1							0,96	0,95
	16:00	2,76	2,76	0,00	0,00	1		1							0,85	0,84
	17:00	2,94	2,92	0,02	0,00	1		1							0,97	0,98
	18:00	3,33	3,28	0,04	0,01	1		1							0,99	0,99
	19:00	3,58	3,53	0,04	0,01	1		1							0,99	0,99
	20:00	3,57	3,45	0,12	0,01	1		1							0,99	0,99
	21:00	3,33	3,15	0,16	0,01	1		1							0,99	0,99
	22:00	3,11	2,87	0,23	0,01	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,89	2,39	0,49	0,01	1		1							0,96	0,96

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης