

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 17/7/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	4,64	4,45	0,17	0,01	1	1	1							0,42	0,99
	01:00	4,30	4,25	0,05	0,00	1	1	1							0,42	0,99
	02:00	3,97	3,97	0,00	0,00	1	1								0,42	0,98
	03:00	3,74	3,74	0,00	0,00	1	1								0,42	0,99
	04:00	3,63	3,63	0,00	0,00	1	1								0,42	0,99
	05:00	3,49	3,49	0,00	0,00	1	1								0,42	0,99
	06:00	3,47	3,47	0,00	0,00	1	1								0,42	0,99
	07:00	3,69	3,68	0,00	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	08:00	4,05	4,05	0,00	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	09:00	4,42	4,42	0,00	0,00	1	1					1			0,42	0,99
	10:00	4,88	4,88	0,00	0,00	1	1	1							0,42	0,99
	11:00	4,95	4,95	0,00	0,00	1	1	1				1			0,42	0,99
	12:00	5,25	5,25	0,00	0,00	1	1	1				1			0,42	0,99
	13:00	5,50	5,50	0,00	0,00	1	1	1				1			0,42	0,99
	14:00	5,46	5,46	0,00	0,00	1	1	1				1			0,42	0,99
	15:00	5,14	5,14	0,00	0,00	1	1	1				1			0,42	0,99
	16:00	5,04	5,04	0,00	0,00	1	1	1				1			0,42	0,99
	17:00	4,92	4,92	0,00	0,00	1	1	1				1			0,42	0,99
	18:00	4,96	4,96	0,00	0,00	1	1	1				1			0,42	0,99
	19:00	5,05	5,05	0,00	0,00	1	1	1				1			0,42	0,99
	20:00	5,15	5,15	0,00	0,00	1	1	1				1			0,42	0,99
	21:00	5,42	5,42	0,00	0,00	1	1	1				1			0,42	0,99
	22:00	5,31	5,30	0,01	0,00	1	1	1				1			0,42	0,99
	23:00	4,77	4,76	0,01	0,00	1	1	1							0,42	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Δοκιμαστική λειτουργία αντλιοστασίου ΥΒΣ μετά από συντήρηση από τις 9:30 - 16:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης