

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 17/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	5,04	4,87	0,17	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	4,69	4,61	0,08	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	02:00	4,28	4,24	0,04	0,00	1	1	1							0,97	0,97
	03:00	3,97	3,90	0,07	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	04:00	3,86	3,63	0,24	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	05:00	3,81	3,02	0,79	0,00	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,76	2,86	0,91	0,00	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,92	3,09	0,82	0,01	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,27	3,66	0,60	0,01	1	1								0,99	0,99
	09:00	4,60	3,94	0,67	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	10:00	4,88	4,50	0,38	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	11:00	5,25	5,13	0,11	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	12:00	5,44	4,93	0,14	0,37	1	1	1							0,99	0,99
	13:00	5,54	4,74	0,39	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	14:00	5,40	4,51	0,48	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	15:00	5,13	4,25	0,47	0,40	1	1	1							0,65	0,99
	16:00	4,92	4,07	0,44	0,40	1	1	1							0,49	0,99
	17:00	4,88	4,00	0,47	0,40	1	1	1							0,49	0,99
	18:00	4,93	4,05	0,47	0,40	1	1	1							0,49	0,99
	19:00	5,20	4,23	0,56	0,41	1	1	1							0,57	0,99
	20:00	5,78	4,84	0,54	0,41	1	1	1							0,57	0,99
	21:00	5,72	4,82	0,49	0,41	1	1	1			1				0,50	0,99
	22:00	5,34	4,57	0,75	0,02	1	1	1							0,82	0,99
	23:00	4,97	4,13	0,84	0,00	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 15:18 - 22:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης