

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 17/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,22	2,38	0,82	0,01						1		1		0,99	0,99
	01:00	2,97	2,09	0,87	0,01						1		1		0,99	0,99
	02:00	2,74	1,82	0,92	0,00						1		1		0,99	0,99
	03:00	2,66	1,89	0,77	0,00								1		0,99	0,99
	04:00	2,67	2,09	0,57	0,01						1		1		0,99	0,99
	05:00	2,62	2,27	0,35	0,00						1		1		0,99	0,99
	06:00	2,73	2,31	0,43	0,00						1		1		0,99	0,99
	07:00	3,06	2,69	0,36	0,00						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,29	3,11	0,18	0,00			1					1		0,99	0,99
	09:00	3,57	3,42	0,15	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	10:00	3,65	3,59	0,06	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	11:00	3,73	3,72	0,01	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	12:00	3,77	3,41	0,36	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	13:00	3,83	3,11	0,36	0,36			1					1		0,99	0,99
	14:00	3,90	3,13	0,38	0,40			1			1		1		0,99	0,99
	15:00	3,82	3,17	0,24	0,40			1			1		1		0,99	0,99
	16:00	3,68	2,73	0,55	0,40			1			1		1		0,99	0,99
	17:00	3,63	2,51	0,72	0,41			1					1		0,99	0,99
	18:00	3,69	2,38	0,90	0,41			1					1		0,99	0,99
	19:00	4,04	2,58	0,76	0,70			1					1		0,99	0,99
	20:00	4,25	2,71	0,74	0,80			1					1		0,99	0,99
	21:00	3,96	2,35	0,90	0,70			1					1		0,99	0,99
	22:00	3,66	2,27	0,97	0,41			1					1		0,99	0,99
	23:00	3,37	2,40	0,95	0,02			1				1		1		0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης