

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 18/10/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,57	2,07	0,49	0,01	1						1			0,99	0,99
	01:00	2,36	1,97	0,38	0,01	1						1			0,96	0,96
	02:00	2,23	1,88	0,33	0,01	1									0,78	0,78
	03:00	2,16	1,84	0,31	0,01	1									0,76	0,76
	04:00	2,11	1,86	0,24	0,01	1									0,74	0,74
	05:00	2,08	1,87	0,20	0,01	1									0,73	0,73
	06:00	2,22	2,02	0,19	0,01	1									0,78	0,78
	07:00	2,42	2,28	0,14	0,00	1							1		0,87	0,87
	08:00	2,81	2,80	0,00	0,01	1		1					1		0,95	0,94
	09:00	3,24	3,19	0,03	0,01	1		1							0,99	0,99
	10:00	3,59	3,52	0,07	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	11:00	3,48	3,48	0,01	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	12:00	3,43	3,42	0,01	0,00	1		1							0,99	0,99
	13:00	3,42	3,42	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	14:00	3,45	3,45	0,00	0,00	1		1							0,99	0,99
	15:00	3,07	3,06	0,01	0,00	1		1							0,99	0,99
	16:00	3,19	3,16	0,03	0,00	1		1					1		0,97	0,97
	17:00	3,26	3,16	0,09	0,00	1		1					1		0,97	0,97
	18:00	3,36	3,27	0,09	0,00	1		1							0,99	0,99
	19:00	3,74	3,63	0,10	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	20:00	3,66	3,61	0,05	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	21:00	3,48	3,40	0,08	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	22:00	3,18	3,09	0,10	0,00	1		1							0,99	0,99
	23:00	2,92	2,77	0,15	0,00	1		1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης