

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 18/7/2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	00:00	4,44	4,43	0,01	0,00	1	1	1				1			0,42	0,99	
	01:00	4,10	4,10	0,00	0,00	1	1					1			0,42	0,99	
	02:00	3,89	3,88	0,00	0,01	1	1					1			0,42	0,99	
	03:00	3,66	3,65	0,00	0,01	1	1								0,42	0,99	
	04:00	3,57	3,57	0,00	0,01	1	1								0,42	0,99	
	05:00	3,54	3,54	0,00	0,00	1	1								0,42	0,99	
	06:00	3,47	3,47	0,00	0,00	1	1								0,42	0,99	
	07:00	3,78	3,78	0,00	0,00	1	1								0,42	0,99	
	08:00	4,08	4,08	0,00	0,00	1	1					1			0,42	0,99	
	09:00	4,39	4,39	0,00	0,00	1	1					1			0,42	0,99	
	10:00	4,87	4,87	0,00	0,00	1	1	1							0,42	0,99	
	11:00	4,95	4,95	0,00	0,00	1	1	1			1		1			0,42	0,99
	12:00	5,08	5,08	0,00	0,00	1	1	1			1		1			0,42	0,99
	13:00	5,37	5,37	0,00	0,00	1	1	1			1		1			0,42	0,99
	14:00	5,28	5,28	0,00	0,00	1	1	1			1		1			0,42	0,99
	15:00	5,19	5,18	0,00	0,01	1	1	1			1		1			0,42	0,99
	16:00	5,07	5,06	0,01	0,00	1	1	1			1		1			0,42	0,99
	17:00	5,08	5,00	0,07	0,01	1	1	1			1		1			0,42	0,99
	18:00	5,02	4,74	0,27	0,00	1	1	1			1		1			0,42	0,99
	19:00	5,15	4,73	0,41	0,01	1	1	1			1		1			0,42	0,99
	20:00	5,26	4,84	0,41	0,01	1	1	1			1		1			0,42	0,99
	21:00	5,51	5,10	0,41	0,00	1	1	1			1		1			0,42	0,99
	22:00	5,28	5,02	0,25	0,01	1	1	1			1					0,42	0,99
	23:00	4,95	4,75	0,20	0,00	1	1	1			1					0,42	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Δοκιμαστική λειτουργία αντλιοστασίου ΥΒΣ μετά από συντήρηση από τις 9:30 - 13:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης