

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 18/8/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	4,55	3,76	0,79	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	01:00	4,17	3,48	0,68	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	02:00	3,81	3,13	0,67	0,01	1	1								0,99	0,99
	03:00	3,57	3,00	0,56	0,01	1	1								0,99	0,99
	04:00	3,52	3,39	0,13	0,00	1	1								0,99	0,99
	05:00	3,44	3,32	0,11	0,00	1	1								0,99	0,99
	06:00	3,44	3,29	0,16	0,00	1	1								0,99	0,99
	07:00	3,62	3,49	0,13	0,00	1	1								0,99	0,99
	08:00	4,07	3,99	0,08	0,00	1	1				1				0,99	0,99
	09:00	4,50	4,48	0,02	0,00	1	1	1			1				0,99	0,99
	10:00	4,87	4,84	0,03	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	11:00	5,15	5,15	0,00	0,00	1	1	1							0,99	0,99
	12:00	5,35	4,99	0,00	0,36	1	1	1							0,99	0,99
	13:00	5,69	5,28	0,01	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	14:00	5,56	5,12	0,04	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	15:00	5,28	4,82	0,06	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	16:00	5,10	4,59	0,11	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	17:00	5,04	4,53	0,10	0,41	1	1	1							0,99	0,99
	18:00	5,16	4,53	0,22	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	19:00	5,47	4,70	0,37	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	20:00	6,02	5,19	0,43	0,40	1	1	1							0,99	0,99
	21:00	5,96	5,08	0,48	0,40	1	1	1			1				0,99	0,99
	22:00	5,49	4,87	0,61	0,02	1	1	1							0,99	0,99
	23:00	5,08	4,46	0,61	0,01	1	1	1							0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης